



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem**

WD.ZUZ.4210.323.2024.MP

Dębe, 16 września 2025 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w nawiązaniu do art. 401 ust. 3, 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 października 2024 r., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie, przekazany przez Nadzór Wodny w Wyszkanie dnia 26 września 2024 r., ostatecznie uzupełnionym dnia 15 lipca 2025 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,

że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie w dniu 21.08.2025 r., wydał decyzję nr 298/2025, tj. pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez istniejące urządzenia wodne tj. studnia nr S0, S3, S6, S7 oraz wprowadzanie wód popłucznych pochodzących z płukania filtrów po procesie uzdatniania wody do rzeki Struga na terenie dz. nr ew. 1607/2, 1599/2, 1583/4, 1626/2, 1528/2, 1528/3, obr. Natalin, gmina Wyszaków, pow. wyszkowski w ilościach:

1. pobór wody podziemnej:

$$Q_{\max/s} = 0,11 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\dot{s}r/d} = 9\,600 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop}/r} = 3\,504\,000 \text{ m}^3/\text{rok},$$

2. wprowadzanie wód popłucznych pochodzących z płukania filtrów:

$$Q_{\max/s} = 0,000822 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\dot{s}r/d} = 71 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop}/r} = 25\,915 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z treścią ww. decyzji w Zarządzie Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Wileńska 51a, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 109 w godz. 8.00 – 15.00, po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu daty i godziny udostępnienia akt sprawy.

Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni w Dębem

Robert Angielski
Kierownik
Działu Zgód Wodnoprawnych

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni)

Po upływie terminu uwidocznienia obwieszczenia należy niezwłocznie odesłać na adres:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

