

UZUPEŁNIENIE

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, znak ZNS.9011.17.2024 r., z dnia 10.06.2024 r., poniżej przedkładam odpowiedzi:

1. Wyjaśnienie dlaczego woda dla pracowników będzie kupowana w zbiornikach wymiennych, skoro budynek, w którym znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne podłączony jest do wodociągu.

Woda z wodociągu nadaje się do spożycia i również będzie spożywana przez pracowników. Mimo to nie każdy z pracowników preferuje taką wodę do picia, dlatego racjonalnym wariantem jest zapewnienie wody w zbiornikach wymiennych, która dodatkowo może być mineralizowana.

2. Określenie przyjętych rozwiązań architektoniczno-budowlanych dotyczących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych w budynku gospodarczym, w zakresie właściwego zabezpieczenia higieniczno-sanitarnych warunków pracy – zgodnie z definicją przywołaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi są:

- szatnie
- umywalnie, ustępy, pomieszczenia z natryskami, pomieszczenia higieny osobistej kobiet
- jadalnie (z wyjątkiem stołówek)
- pomieszczenia służące do schronienia się przed zimnem
- pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony indywidualnej.

Na terenie punktu będą zatrudnione 3 osób pracujących od 8 do 16, 5 dni w tygodniu. W budynku znajdować się będzie szatnia z miejscem spożywania posiłków oraz toalety (umywalnie) dla pracowników fizycznych i biurowych. Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą przechowywać swoją odzież w przeznaczonych do tego miejscach w pomieszczeniach pracy. W okresie grzewczym budynek ogrzewany jest za pomocą

instalacji elektrycznej. Ciepła woda będzie uzyskiwana dzięki elektrycznym podgrzewaczom wody.

Warunki techniczne:

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są ogrzewane, oświetlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.
- Ściany pomieszczeń do wysokości mają wysokość powyżej 2,5 m i są pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci (płytki).
- Podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane z płytek, aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach.