

słup oświetleniowy aluminiowy anodowany
- h= 4,5m w wersji SAL-4,5E
- wysięgnik WA-5/1, WA5/2
- tablica bezpiecznikowa NTB-1, NTB-2,
- oprawa oświetleniowa typu OPC-1 Ø60
- klosz Auris Maxi z rastrem
- źródło światła matalohalogenkowe MH-70W

złącze kablowo-pomiarowe- słup oświetleniowy nr 1-9- kabel energetyczny typu YKXS 5x10mm²- długość 135,0m/178m
złącze kablowo-pomiarowe- słup oświetleniowy nr 10-20- kabel energetyczny typu YKXS 5x10mm²- długość 189,0m/243,5m

$P_{N1} = P_{SZCZ1} = 0,73$ [kW]
$P_{N2} = P_{SZCZ2} = 1,05$ [kW]
$P_N = P_{SZCZ} = 0,73+1,05 = 1,78$ [kW]
$I_N = 8,32$ [A]
$\Delta U_{\%L1b} = 0,25\%$ - dla obwodu nr 2
$\Delta U_{\%słup} = 0,01\%$
$\Delta U_{\%} = \Delta U_{\%słup} + \Delta U_{\%L1b}$
$\Delta U_{\%} = 0,01\% + 0,25\% = 0,26\%$ - dla obwodu nr 2

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD PRACY SIECI ODBIORCZEJ TN–S

Wykaz działek dla inwestycji liniowej
Wyszków działki nr: 4745/2, 4744/2, 4742/2, 4741/2, 4740/2, 4739/2, 4736/2, 4736/1, 4734/2, 4734/5, 4734/3, 4735/1, 4738/2, 4736/5

Nazwa	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Centrum w Wyszkowie		
Nazwa, tytuł	Oświetlenie uliczne w miejscowości Wyszków ul. 11-go Listopada schemat elektryczny oświetlenia ulicznego		Skala
Projektował Nr upr.	Tadeusz Kukawski upr. nr Os-418/83	*Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót do sporządzania w bud. osób fizycznych proj. instal. elektrycznych*	Nr rys. E/2
Sprawdził Nr upr.	Krzysztof Gałązka upr. nr Wa-344/02	*Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*	Data 2009.11.24