



- Uwagi:
- Rozróżnienie wykonawstwa w obwodzie z tworzyw sztucznych IP55.1
  - Instalacja jest na fundamentach.
  - Rozróżnienie obrotów zewnętrznej szafki ochrona wykonana z blachy o grubości >2mm, pomalowaną farbą powłoką proszkową.
  - Ochrona od porażenia: samoczynne wyłączenie napięcia układu siła TN-S

XX –ujęcie dostawę przepompowni

Zestawienie współrzędnych punktów charakterystycznych linii elektrycznej		
pkt. charakterystyczny	X	Y
E32	5758648.9278	4598474.1498
E33	5758644.3393	4598479.3402
E34	5758661.3580	4598494.3755
E35	5758662.2650	4598494.5233

		70-533 Straszyn ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków Tulowie Górny Równie - Gmina Wyszków	Projekt Budowlano-Wykonywawczy
Zasilenie energetyczne przepompowni Pp6		mgr inż. Zdzisław Ryszardowski	Projektant
mgr inż. Zdzisław Ryszardowski		upr. nr 55557/10	Projektant