



Uwagi:

1. Rozdzielnicę wykonać w obudowie z tworzyw sztucznych IP55 i
   Instalować ją na fundamencie .
   Rozdzielnicę osłonić: zewnętrzną szafką ochronną wykonaną
   z blach o grubości >2mm, pomalowaną trwałą powłoką proszkową .
2. Ochrona od porażeń : samoczynne wyłączenie napięcia
   układ sieci TN-S

XX -ujęte dostawą przepompowni

Zestawienie współrzędnych punktów charakterystycznych linii elektrycznej

pkt. charakterystyczny	X	Y
E16	5757914.5800	4597183.1200
E17	5757906.7819	4597185.6096
E18	5757910.3882	4597197.2461
E19	5757910.9080	4597197.9391

TENSOR
70–533 Szczecin
ul. Nowy Rynek 2/4
tel. +48 91 88 39 30
fax +48 91 88 39 99
e-mail biuro@tel.com.pl

Rys. 4	skala 1:500
styczeń 2011r.	
Zamawiający:	Gmina Wyszków ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
Nazwa:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Rybienku Starym, Tulewie Górnym i Rybnie - Gmina Wyszków
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Rysunek:	Zasilenie energetyczne przepompowni PP4
Projektował:	mgr inż. Zdzisław Poznański upr. nr 55/Sz/78