


slup oświetleniowy stalowy ocynkowany Elektronmontaż Rzeszów

- wersja S-80, sześciokątny h=8m
- wysięgnik stalowy ocynkowany St-150- długość 1,5m
- tablica bezpiecznikowa TB-1
- oprawa oświetleniowa typu Irydium SGS 252 Philips
- źródło światła sodowe SON-70W
- fundament prefabrykowany FT150/ 200

$P_N = P_{szcz} = 0,891 \text{ [kW]}$
 $P_{NL2} = P_{szcz} = 0,324 \text{ [kW]}$
 $I_n = 1,51 \text{ [A]}$
 $\Delta U_{\%} = \Delta U_{\%slup} + \Delta U_{\%L2} + \Delta U_{\%L1st}$
 $\Delta U_{\%L1st} = 0,07\%$
 $\Delta U_{\%L2} = 0,35\%$
 $\Delta U_{\%slup} = 0,02\%$
 $\Delta U_{\%} = 0,02\% + 0,35\% + 0,07\% = 0,44\%$

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD PRACY SIECI ODBIORCZEJ TN-C

Wykaz działek dla inwestycji liniowej
Wyszków ul. Białostocka działka nr: 4263/ 3
Natalin ul. Wyszkowska działki nr: 1683, 1684/1, 1684/2, 1685/1, 1682, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680

<div><div><div>Inwestor:</div><div>Gmina Wyszków</div><div>07-200 Wyszków, Aleja Róż 2</div></div></div>				
Nazwa	Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszków ul. Białostocka i Natalin ul. Wyszkowska	Faza	P.B.	
Nazwa, tytuł	Linia kablowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Wyszków ul. Białostocka i Natalin ul. Wyszkowska - schemat elektryczny	Skala		
Projektował Nr upr.	Tadeusz Kukawski upr. nr Os-418/83	Nr rys. E/2		
Sprawdził Nr upr.	Krzysztof Gałązka upr. nr Wa-344/02			
Uprawnienia budowlane w szczególności instalacji elektrycznej do kierowania, nadzorowania i kontrowania budowy i robot do sporządzania w bud. osób fizycznych proj. inst. elektrycznych		Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami oraz ograniczeń w szczególności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
		Data 2010.11.28		