




SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ



f - niebieska $U_k < 1kV$
f - czerwona $U_k > 1kV$
h=50cm - $U_k < 1kV$ kabel pod chodnikiem do oświetlenia ulicznego, znaków drogowych i sygnalizacji
h=70cm - pozostałe kable do 1 kV poza terenami użytków rolnych
h=80cm - 1 kV < $U_k < 15kV$ z wyjątkiem terenów użytków rolnych
h=90cm - $U_k < 15 kV$ na terenach użytków rolnych
h=100cm - $U_k > 15 kV$

SKRZYŻOWANIE KABLI



h > 25cm - (U_{k1}, U_{k2}) < 1kV (k-sygnalizacyjne lub oświetleniowe)
h > 50cm - $U_{k1} < 1kV, U_{k2} > 1kV$
- 1kV < (U_{k1}, U_{k2}) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (U_{k1}, U_{k2}) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable należące do różnych użytkowników
- kable o napięciu wyższym układać niżej
- dla kabli o napięciu wyższym niż 1kV i dla kabli należących do różnych zakładów stosować osłony otaczające

Wykaz działek dla inwestycji liniowej

Wyszków ul. Białostocka działka nr: 4263/ 3

Natalin ul. Wyszowska działki nr: 1683, 1684/1, 1684/2, 1685/1, 1682, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680



Inwestor: **Gmina Wyszków**
07-200 Wyszków, Aleja Róż 2

Nazwa	Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszków ul. Białostocka i Natalin ul. Wyszowska		Faza P.B.
Nazwa, tytuł	Szczegóły układania kabli elektroenergetycznych		Skala
Projektował Nr upr.	Tadeusz Kukawski upr. nr Os-418/83	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót do sporządzania w bud. osób fizycznych proj. instal. elektrycznych	Nr rys. E/3
Sprawdził Nr upr.	Krzysztof Gałązka upr. nr Wa-344/02	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Data 2010.11.28