Rzędna p.p. 75.00 m.n.p.m.

Rzędna teren istn./proj.
Rzędna osi rurociągu
Zagłębienie istn./proj.
Spadek / Średnica, materiał
Odległości

Oznaczenia

C I 2 3 4 5 6 B

135° 135° 125 125° 90° 2° 25 270°

Skala 1:200 1:100

0.00 7.8 11.00 10.3 21.27 8.5 29.77 7.3 37.07 15.4 52.42 12.6 64.97

PE Ø125 | PE100 Ø125 SDR17,5 | PE100 Ø125 SDR17,5 | PE100 Ø125 SDR17,5

i=5.4‰ | i=0.1‰ | i=0.1‰ | i=0.5‰

3.15 3.1 0.75 0.92 0.94 0.70 1.00 0.88 0.81 0.88 0.73 0.88 0.67 0.87

86.50 86.33 86.34 86.35 86.35 86.39 86.47 86.54

87.25 87.25 87.20 87.05 87.20 87.27 87.20 87.35 87.21 87.41

Połączenie z istn. gazociągiem PEc125
Łuk elektrooporowy 45°.

Załamanie sieci kąt 45
Łuk elektrooporowy 45°.

Odgałęzienie Dn 125
Trójnik elektrooporowy 125/125/125.

Załamanie sieci kąt 57
Łuk elektrooporowy 45°.

Załamanie sieci kąt 90
Kolano elektrooporowe 90°.

Załamanie sieci kąt 2
Zmiana kierunku na rurze 2°; promień gięcia 140m.

Odgałęzienie Dn 25
Podłączenie do bud. Nr 36A.

Załamanie sieci kąt 42
Zmiana kierunku na rurze 42°; promień gięcia 2m.

Połączenie z istn. gazociągiem PEc125
Kolano elektrooporowe 90°.

1.62 | 7.4 | 1.15 1.0 0.95 3.00 | 2.7 1.8 6.5 | 2.80 2.85 | 2.0 2.0 | 5.3 0.3 | 2.70 2.85

Istn. kon. sanit. Dn=200 mm Rz=83.58

Istn. kon. sanit. Dn=200 mm Rz=83.54

Istn. gazociąg Dn=63 mm Rz=86.50

Proj. kan. deszcz. Dn=200 mm Rz=85.59

Proj. rura osłonowa PE ø 180
Płozy FP typ C, 8x2 szt., co 1 m.

Istn. wodociąg Dn=160 mm Rz=85.55

Istn. wodociąg Dn=160 mm Rz=85.55

Proj. rura osłonowa PE ø 180
Płozy FP typ C, 7x2 szt., co 1 m.

Istn. kon. sanit. Dn=200 mm Rz=83.48

Proj. rura osłonowa PE ø 180
Płozy FP typ C, 3x2 szt., co 1 m.

Istn. wodociąg Dn=90 mm Rz=85.55

Proj. rura osłonowa PE ø 110
Płozy FP typ C, 6 szt., co 1 m.

Istn. kon. sanit. Dn=200 mm Rz=83.38

Istn. kon. sanit. Dn=200 mm Rz=83.60

Istn. wodociąg Dn=160 mm Rz=85.60

Istn. gazociąg Dn=126 mm Rz=86.53

8 6 A 7 2

25 270° 135° 125

0.00 12.6 12.55 | 0.00 9.6 9.55 7.0 16.55

PE80 Ø25 SDR11 | PE100 Ø63 SDR11

i=0.4‰ | i=1.1‰

0.65 0.85 0.70 86.50 87.20 87.35 | 0.90 1.05 0.92 86.23 87.15 87.28 | 0.86 0.94 86.34 87.20

86.55 87.20 | 86.15 87.05

0.1 2.65 2.05 6.6 0.2 | 0.3 5.3 2.85 2.70

Proj. rura osłonowa PE ø 63

DOMINO S.C.	
lomża Al. Legionów 131 tel-fax 216-43-79	
BRANŻA: Sanitarna	STADIUM: P.B.
SKALA: Bez skali	ARK. NR: 5
OBIEKT: Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie	
RYSUNEK: Profil podłużny-przebudowa odcinka ABC	
AUTOR	Nr upr. Podpis
Kierownik projektu: mgr inż. Waldemar Pogorzelski	LOM 19/89 POL/5/0661/01
Autor: mgr inż. Krzysztof Zawrotniak	UAN-1342-30/83 POL/5/1773/01
Sprawdzający: mgr inż. Alina Kołtunick	UAN-1342-37/82 POL/5/0691/01

NR DT 21/08