hall wejściowy
kasa
pom. biurowe
pom. techniczne
hall/komunikacja
pom. magazynowe
pom. magazynowe
pom. magazynowe
szatnia
widownia
wc damski
wc męski
kieszeń sceny
scena
sala klubowa
projektornia
wc
pokój
łazienka
kuchnia
klatka schodowa
pocz. sceny

istn. kanał wywiewny
wywiew powietrza z widowni przez istn. kratki w schodkach widowni
/kanał należy dokładnie wyczyścić, sprawdzić drożność/

istn. kratki wyw. 700x100

istn. kanał wywiewny
wywiew powietrza z widowni przez istn. kratki w schodkach widowni
/kanał należy dokładnie wyczyścić, sprawdzić drożność/

istn. kratki wyw. 700x100

ø35/22 mm Cu
w izolacji 13 mm
obudować pod stropem

istn. kanał wywiewny do wyrzutni dachowej

N1-8

N2-1 310 m3/h K1+P 600x250
N2-2
N2-3
N2-4
N2-5 620 m3/h 250x250
N2-6
N2-7
N2-8 930 m3/h 300x250
N2-9
N2-10
N2-11 1240 m3/h 400x250
N2-12
N2-14
N2-15 1550 m3/h 400x300
N2-16 200 m3/h 400x300
N2-17 1750 m3/h 400x300
N2-18 1750 m3/h 400x300
N2-19
N2-20 1550 m3/h 400x300
N2-21
N2-22
N2-33 200 m3/h K1+P 160
N2-34
N2-35
N2-36
N2-37
N2-1a
W2-1 390 m3/h 400x250
W2-2
W2-3
W2-4 380 m3/h 400x250
W2-5 770 m3/h 250x250
W2-6
W2-7 1160 m3/h 400x250
W2-8
W2-9
W2-10
W2-11 1750 m3/h 400x300
W2-12
W2-13
W2-30
W2-31
W2-32
W2-33
W2a-1
W2a-2
W2a-3
W2a-4 200 m3/h ø160
W2a-5
200 m3/h 400x500
zasilanie 230 V
jednostka chłodnicza zewnętrzna MHA/K 31 wydajność chłodnicza 9,8 kW
ø15,88/9,52 mm Cu w izolacji 13 mm
W1-14 1400 m3/h K1+P 400x800
W1-14 1400 m3/h K1+P 400x800

nazwa i adres obiektu:	Wyszkowski Ośrodek Kultury "Hutnik" w Wyszkowie przy ul. Prostej 7		
przedmiot:	Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - rzut parteru.		
projektant:	mgr inż. Barbara Chilińska upr. bud. BŁ 28/00 IZBA PDL/IS/0179/01		
sprawdził:	mgr inż. Jacek Sawicki upr. bud. PDL/0143/POOS/10 IZBA		
faza: BUD-WYKONAWCZY	data: maj 2011	skala: 1:50	numer rysunku: 2