


ROZWINIECIE INSTALACJI C.T.



instalacja c.t woda
moc = 84,70 kW
parametry: 80/60°C
straty ciśnienia na instalacji c.t = 17,5 kPa
pstat= 0,25 bar
pojemność wodna układu= 150 l

nazwa i adres obiektu:	Wyszkowski Ośrodek Kultury "Hutnik" w Wyszkowice przy ul. Prostej 7		
przedmiot:	Instalacja ciepła technologicznego - rozwinięcie instalacji c.t		
projektant:	mgr inż. Barbara Chylińska Bł 28/00 PDL/IS/0179/01		
sprawił:	mgr inż. Jacek Sawicki	upr. bud. IZBA PDL/0143/POOS/10	
faza:	BUD-WYKONAWCZY	data: maj 2011	skala: --- numer rysunku: 8