

ZP.64.271.2012 r.

**Wykonawcy  
(wszyscy)**

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyniesienie układów pomiarowych i automatyki sterowania ze skrzynek rozdzielczych usytuowanych w stacjach transformatorowych na terenie Gminy Wyszków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

*PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 113, z dnia 25 czerwca 2010r poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły **zapytania do treści** specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dokonywał jakichkolwiek uzgodnień z PGE Dystrybucja w sprawie wyniesienia układów pomiarowych.

**Odpowiedź: Tak, uzgodniono, że Rejon Energetyczny wyda techniczne warunki wyniesienia układów pomiarowych.**

**Pytanie 2.**

Czy wymianie podlegają też obwody wyjściowe ze starych szafek oświetleniowych umieszczonych w rozdzielniach stacyjnych.

**Odpowiedź: Tak, wymianie podlegają obwody wyjściowe ze starych szafek oświetlenia z powodu zmian usytuowania skrzynki SON.**

**Pytanie 3.**

Czy należy przewidzieć demontaż i powtórny montaż zegarów sterujących, czy należy zastosować nowe zegary, jeśli tak to jakiego typu.

**Odpowiedź: Tak, należy zastosować zegary astronomiczne typu CPA-04.**