



ZP.271.3.2013

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym – etap I**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z dnia 26.06.2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły **zapytania** do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

W przedmiarach są uwzględnione rurociągi tłoczone P3 – S7 o średnicy PE DN 110 mm i długości 296,26m oraz P2 – S13 o średnicy PE DN 125mm i długości 617,99m. Brak jest przedmiaru na rurociąg tłoczny P4 – S278 o średnicy PE DN 110mm i długości 259,21m. w dokumentacji zamieszczono profil rurociągu tłocznego P4 – S278 (Rys 3/22), poza tym w zakresie przetargu jest przepompownia P4 z zasilaniem elektrycznym. W opisie przedmiotu zamówienia również ten kanał tłoczny nie jest ujęty. Czy rurociąg tłoczny P4 – S278 jest w zakresie robót, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty z nim związane.

Odpowiedź. Rurociąg tłoczny P4-S278 wraz ze studnią S278 nie jest w zakresie robót – został już wykonany.

Pytanie 2.

Brak jest profilu kanału grawitacyjnego S24 – S97 o długości 161,33m w ulicy Małego Księcia. Prosimy o zamieszczenie brakującego profilu.

Odpowiedź: Profil grawitacyjny S24-S97 załączony dodatkowo do przetargu - patrz strona www.wyszkow.bip.pl oznaczony PROFIL 3.19

Pytanie 3.

W przedmiarze robót 1.1 Droga do oczyszczalni jest 19 studni typu Tegra 1000 i 4 studnie typu Tegra 1000 z kaskadą. W dokumentacji studnie S13, S7 i S278 są studniami betonowymi DN 1200 (są to studnie rozprężne). Prosimy o sprostowanie ilości w przedmiarze.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.

Pytanie 4.

W opisie przedmiotu zamówienia (§3 pkt. 5e) jest: Studnie typu Tegra fi 1200mm z kaskadą – 3 szt. W dokumentacji brak jest takich studni, czy może dotyczy studni betonowych fi 1200 z kaskadą?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ.

Pytanie 5.

W przedmiarze robot jest 106 studni (49 szt betonowych fi 1200, 3 betonowe fi 1200 z kaskadą, 49 typu Tegra 1000 i 5 typu Tegra 1000 z kaskadą) natomiast w opisie przedmiotu zamówienia jest 109 szt studni. Prosimy o korektę ilości studni.

Odpowiedź; Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.

Pytanie 6.

W opisie technicznym jest zapis :dno żelbetonowej studni wraz z kręgiem dennym od dołu stanowi monolit o wysokości 250cm” (str. 18). Czy zamawiający wyrazi zgodę na krąg z dnem o wysokości 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na krąg z dnem o wysokości 100 cm.

Pytanie 7.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050 – 1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Patrz zmiana treści SIWZ.

Pytanie 8.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź: Tak, dla wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności w myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r Zamawiający będzie żądał oświadczenia, że te wyroby budowlane spełniają wymagania wynikające z Polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy innych Państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zawartego w p III 3.2., jeśli Wykonawca wykonał jedno zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości powyżej 3000 mb i dwa zadania kanalizacji deszczowej i sanitarnej o długościach – 2 216 mb i 1 702 mb oraz na 3 zadaniach po 1 przepompowni ścieków.

Odpowiedź: Nie, nie uzna – warunki udziału w postępowaniu zgodnie z treścią SIWZ. Informuję, że zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

**Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski**