

Profil odc. P1-23

Studnia	Studzienka	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Długość trasy [m]
Pompownia		97,10	94,55	2,55	0,0
1	Dw 1000 bet. Przepływ prosty	97,40	94,73	2,67	18,4
2	425 PP/PE/PVC typ I	97,50	94,87	2,63	43,4
3	425 PP/PE/PVC typ I	97,55	94,90	2,65	49,8
4	425 PP/PE/PVC typ I	98,00	95,04	2,96	75,4
			95,21		
5	Dw 1200 bet. Przepływ prosty	98,85	95,28	3,57	117,9
6	600 PP/PE/PVC typ I	99,35	95,49	3,86	157,2
7	600 PP/PE/PVC typ I	99,40	95,64	3,76	184,8
8	600 PP/PE/PVC typ I	99,80	95,81	3,99	215,3
9	600 PP/PE/PVC typ I	99,94	95,95	3,99	241,1
10	600 PP/PE/PVC typ I	100,10	96,12	3,98	271,8
			96,23		
11	Dw 1000 bet. Przepływ prosty	100,05	96,32	3,73	306,8
12	600 PP/PE/PVC typ I	100,00	96,36	3,64	314,9
13	600 PP/PE/PVC typ I	100,00	96,48	3,52	337,3
14	Dw 1000 bet. Przepływ prosty+dopływ lewy	99,80	96,63	3,17	363,8
15	600 PP/PE/PVC typ I	99,75	96,73	3,02	381,3
16	600 PP/PE/PVC typ I	99,85	96,83	3,02	400,2
17	Dw 1000 bet. Dopływ lewy	100,05	97,11	2,94	450,5
18	425 PP/PE/PVC typ IV	100,00	97,24	2,76	474,1
19	Dw 1000 bet. Dopływ lewy	100,20	97,39	2,71	489,6
20	425 PP/PE/PVC typ I	100,25	97,63	2,62	532,6
21	425 PP/PE/PVC typ III	100,30	97,85	2,45	572,6
22	Dw 1000 bet. Dopływ lewy	100,10	97,93	2,17	587,3
23	425 PP/PE/PVC typ IV	100,50	98,10	2,40	604,2

Odcinek	Średnice, materiał	Spadek	Odległości [m]
Pompownia–1	ø 200PVC	1,0%	18,4
1–2	ø 200PVC	0,55 %	25,0
2–3			6,4
3–4			25,6
4–5			42,5
5–6			39,3
6–7			27,6
7–8			30,5
8–9			25,8
9–10			30,7
10–11			35,0
11–12			8,1
12–13			22,4
13–14			26,5
14–15			17,5
15–16			18,9
16–17			50,3
17–18			23,6
18–19	ø 200PVC	1,0%	15,5
19–20	ø 200PVC	0,55 %	43,0
20–21			40,0
21–22			14,7
22–23	ø 200PVC	1,0%	16,9



Profil odc. P1-31

Studnia	Studzienka	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Długość trasy [m]
Pompownia		97,10	94,11	2,99	0,0
27	425 PP/PE/PVC typ II	96,90	94,32	2,58	37,6
28	Dw 1000 bet. Przepływ prosty + dopływ prawy	97,00	94,48	2,52	67,6
29	425 PP/PE/PVC typ II	97,00	94,72	2,28	110,7
30	Dw 1000 bet. Przepływ prosty + dopływ prawy	97,15	94,89	2,26	142,0
31	425 PP/PE/PVC typ II	97,10	95,10	2,00	180,3

Średnice, materiał: ø 200PVC; Spadek: 0,55 %

Odcinek	Odległości [m]
Pompownia–27	37,6
27–28	30,0
28–29	43,1
29–30	31,3
30–31	38,3



Profil odc. 24i-26

Studnia	Studzienka	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Długość trasy [m]
24i	425 PP/PE/PVC do zabudowani...	99,69	98,21	1,48	0,0
25	425 PP/PE/PVC typ III	99,50	98,27	1,23	8,2
26	Dw 1200 bet. Dopływ lewy	100,05	98,62	1,43	42,9

Odcinek	Średnice, materiał	Spadek	Odległości [m]
24i–25	ø 250PVC	0,7%	8,2
25–26	ø 250PVC	1,0%	34,7

UWAGA: Zwieńczenia wszystkich studzienek sieciowych D400

OBJAŚNIENIE:
- typ I - kineta studzienki inspekcyjnej przepływowa
- typ II - kineta studzienki inspekcyjnej dopływ prawy i lewy
- typ III - kineta studzienki inspekcyjnej dopływ lewy
- typ IV - kineta studzineki inspekcyjnej dopływ prawy

Przedmiot rysunku	Profile sieci kanalizacji sanitarnej odc.:P1-23; P1-31; 24i-26	
Adres inwestycji	Teren scalenia przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Wyszkowie	
Opracował	mgr inż. Jacek Banaszewski	
Autor projektu	JÓZEF BANASZEWSKI inż. inżynierii środowiska w specjalności: urządzenia cieplne, zdrowotne i ochrony powietrza. Upr.bud.nr BŁ/82/78; BŁ/189/89 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.	
Sprawdzający	inż. Eugeniusz Łazewski Upr.bud.nr BŁ/31/76	

Skala	Nr arkusza	Data wykonania	Strona
1:100/1000	1/3	2012-10-	