



YDYpzo 5x10mm2

DO
ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ
RG

YDYpzo 3x1,5 mm2	0,8kW	Oświetlenie obw. nr 1.1h
YDYpzo 3/4x1,5 mm2	0,7kW	Oświetlenie obw. nr 2.1h
		Rezerwa
YDYpzo 3x2,5 mm2	3,7kW	Gniazda ogólne 230V obw. nr 3.1h
YDYpzo 3x2,5 mm2	1,4kW	Gniazda kuchnia 230V obw. nr 4.1h
YDYpzo 3x2,5 mm2	1,4kW	Gniazda kuchnia 230V obw. nr 5.1h
YDYpzo 3x2,5 mm2	3,5kW	Gniazda ogólne 230V obw. nr 6.1h
YDYpzo 3x2,5 mm2	0,5kW	Gniazda ogólne 230V obw. nr 7.1h
YDYpzo 5x4 mm2	3,0kW	Gniazda siłowe 400V obw. nr 8.1h

ROZDZIELNICA RK

$P_i = 14,0 \text{ kW}$

$P_{szcz} = 8,4 \text{ kW}$

$k_j = 0,6$

$I_o = 13,8 \text{ A}$

Aparatura modułowa firmy FAEL LEGRAND lub równoważna

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEN
SAMOCZYNNIE ODŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN-S

OBIEKT BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "PRZEDSZKOLE"		
ADRES WYSZKÓW, UL. MELIORANTÓW DZ. NR EW. 2432/10, 2432/6, 2415, 2434, 2432/5		
INWESTOR GMINA WYSZKÓW 67-200 WYSZKÓW, UL. ALIJA RÓŻ 2		
TYTUŁ SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RK		
BRANŻA/ FAZA PROJEKTU ELEKTRYCZNA		
DATA 11.2012	SKALA -	NR RYS E00
Opracował Tomasz Piórkowski		P-00
Projektował Tomasz Kukawski	NR UPR./SPECJAL. OS-41803	P-01
Sprawdził mgr.inż. Edward Groniecki	NR UPR./SPECJAL. SI-55278	P-02