



Aparatura modułowa firmy FAEL LEGRAND lub równoważna

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE ZASILANIA  
W UKŁADZIE SIECI TN-S

ROZDZIELNICA RSW

$P_i = 6,6 \text{ kW}$

$P_{szcz} = 4,0 \text{ kW}$

$k_j = 0,6$

$I_o = 6,6 \text{ A}$

OBIEKT <b>BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "PRZEDSZKOLE"</b>		
ADRES <b>WYSZKÓW, UL. MELIORANTÓW DZ. NR EW. 2432/10, 2432/6, 2418, 2434, 2432/5</b>		
INWESTOR <b>GMINA WYSZKÓW 67-200 WYSZKÓW, UL. ALIJA RÓŻ 2</b>		
TYTUŁ <b>SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RSW</b>		
BRANŻA/ FAZA PROJEKTU <b>ELEKTRYCZNA</b>		
DATA <b>11.2012</b>	SKALA <b>-</b>	NR RYS <b>E10</b>
Opracował <b>Tomasz Piórkowski</b>		P-00
Projektował <b>Tomasz Kukuński</b>	NR UPR./SPECJAL. <b>OS-41803</b>	P-00
Sprawdził <b>mgr.inż. Edward Groniecki</b>	NR UPR./SPECJAL. <b>SI-55278</b>	P-00