



DO
ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ
RG

ROZDZIELNICA RS III

$P_i = 4,1 \text{ kW}$

$P_{szcz} = 2,45 \text{ kW}$

$k_j = 0,6$

$I_o = 4,0A$

Aparatura modułowa firmy FAEL LEGRAND lub równoważna

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN-S

OBIEKT BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "PRZEDSZKOLE"		
ADRES WYSZKÓW, UL. MELIORANTÓW DZ. NR EW. 2432/10, 2432/6, 2418, 2434, 2432/5		
INWESTOR GMINA WYSZKÓW 67-200 WYSZKÓW, UL. ALIJA RÓŻ 2		
TYTUŁ SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RS III		
BRANŻA/ FAZA PROJEKTU ELEKTRYCZNA		
DATA 11.2012	SKALA -	NR RYS E03
Opracował Tomasz Piórkowski		P-00
Projektował Tomasz Kukowski	NR UPR./SPECJAL. OS-41803	P-00
Sprawdził mgr inż. Edward Groniecki	NR UPR./SPECJAL. SI-552/78	P-00