

ZP. 271. 15. 2013

**Wykonawcy  
(wszyscy)**

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 618 do drogi krajowej Nr 62” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego **wpłynęły zapytania** do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1.**

Czy w ramach inwestycji należy wykonać przebudowę linii średniego napięcia opisanego w punkcie nr 2 i 3 warunków przebudowy wydanych przez PGE Wyszków.

Informujemy, że w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót załączonych do SIWZ nie uwzględniono wykonania ww. robót.

**Odpowiedź:** Nie zachodzi konieczność przebudowy kabli SN. Należy je osłonić rurami osłonowymi dwudzielnymi, które uwzględniono w przedmiarze robót drogowych w poz. 23.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający posiada projekt stałej organizacji ruchu? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu. Zostanie zamieszczony na stronie zamawiającego [www.wyszkow.pl](http://www.wyszkow.pl) w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 3.**

Czy moje materiały rozbiórkowe (kostka betonowa, gruz betonowy, płyty chodnikowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, destrukta asfaltowy) stają się własnością wykonawcy? Jeśli nie to prosimy podać na jaką odległość trzeba odwieźć w/w/ materiał.

**Odpowiedź:** Materiały rozbiórkowe przechodzą na własność wykonawcy. Należy wycenić wywóz i utylizację.

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ul. Stefana Okrzei na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 618 do drogi Nr 62 z zapewnieniem dojazdu do posesji na czas prowadzenia robót.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia ul. Stefana Okrzei w wyjątkiem sytuacji szczególnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

**Pytanie 5.**

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej (inne rodzaje MMA w przedmiarze oraz SST a inne w projekcie na przekrojach) prosimy o jednoznaczne określenie rodzajów mieszanek

mineralno-asfaltowych z których mają zostać wykonane poszczególne warstwy asfaltowe nawierzchni.

**Odpowiedź:** Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych zostały jednoznacznie określone w SST – zaktualizowanych do norm PN-EN.

**Pytanie 6.**

Czy zamawiający dopuszcza alternatywne wykonanie MMA do warstwy wiążącej i podbudowy z asfaltów innych niż wielorodzajowe, jeśli spełnione zostaną wobec tych mieszanek wszystkie parametry wymagane przez wytyczne techniczne WT-2 2010?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza alternatywnego wykonania MMA dla warstwy wiążącej i podbudowy. Dla w/w warstw należy zastosować asfalt zgodny z SST – wielorodzajowy 35/50.

**Pytanie 7.**

Prosimy o potwierdzenie, że Beneficjentem gwarancji wadialnej ma być Gmina Wyszków, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

**Odpowiedź:** Tak.

**Burmistrz Wyszkowa**  
*Grzegorz Nowosielski*