



OPIS WYKONANIA PRZELĄCZEŃ

- 1. W oznaczonym Nr 1 punkcie włączyć nowowybudowany gazociąg poprzez zespawanie prośki kominerzowej do istniejącego czynnego gazociągu stalowego, zamontowanie zaworu i wykonanie przewiertu za pomocą specjalistycznego urządzenia wiertarskiego. Gazociąg nagażować i odpowietrzyć zgodnie przyjętymi zasadami.
- 2. Wykonać kolejno połączenia przyłączy gazowych poprzez zaciśnięcie stalowego przyłącza urządzeniem do zamykania przepływu, odcięcie go i zaspawanie, a następnie połączenie przyłącza PE ze stalowym za pomocą przejścia PE/stal i muły elektrooporowej po stronie PE oraz zespawanie po stronie rury stalowej. Po połączeniu i wykonaniu próby szczelności, uruchomić przyłącze poprzez przewiercenie frezem trójnika siodłowego rury PE. Istniejące przyłącza z rur PE łączyć za pomocą muł elektrooporowych po zaciśnięciu urządzeniem do zamykania przepływu. Odcięte przyłącze zabezpieczyć zaślepką elektrooporową.
- 3. Gazociągi w uliczkach bocznych przełączać po wykonaniu bypasów (obejść), zamknięcia gazociągów stalowych wykonać za pomocą zamknięć systemu Rawetti lub przez zaciśnięcie i zaspawanie, gazociągu PE po wykonaniu zacisku
- 4. Wyłączenie gazociągu stalowego, przeznaczzonego do likwidacji wykonać poprzez zamknięcie zaworu przy ul. Powstańców i zainstalowanie ślepego kominerza oraz zaizolowanie.
- 5. W trakcie wykonywanie przełączeń przyłączy zostanie pozbawionych dostawy gazu 23 odbiorców gazu. Czas przełączeń należy uzgodniać indywidualnie z każdym odbiorcą.

ZESTAWIENIE ILOŚCI ODBIORCÓW:

ul. Szczęśliwa	17
ul. Rybacka	1
ul. Mała	2
ul. Przedl. Jesiennej	3
ul. Malinowa	5

Uzgodniam bez uwag
Wyszków 18-12-2012 r.

LEGENDA

istniejąca sieć gazowa

proj. trasa sieci gazowej

X X

sieć gazowa - elementy do likwidacji

<div><div><div>CONTENT</div><div>PHU "CONTENT" Ryszard Zapolski</div><div>07-201 Wyszków UL. Słoneczna 5</div></div></div>			<div><div>Investor:</div><div>Gmina Wyszków</div><div>Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków</div></div>		
<div><div>Stwierdził:</div><div>P.B.</div></div>	<div><div>Projektant:</div><div>Mirosław Śmigiejski</div><div>167/Wa/74</div></div>	<div><div>Podpis:</div></div>	<div><div>Zadanie:</div><div>" BUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W DROGOSZEWIE "</div></div>		<div><div>Objekt budowlany:</div><div>Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia</div></div>
<div><div>Kod GPN:</div><div>45231220-3</div></div>	<div><div>Sprawdzający:</div><div>Ewa Rudnicka</div></div>	<div><div>Podpis:</div></div>	<div><div>Nazwa projektu:</div><div>Schemat przełączeń</div></div>		
<div><div>Brak:</div><div>GAZOWA</div></div>	<div><div>Opracował:</div><div>Ryszard Zapolski</div></div>	<div><div>Podpis:</div></div>	<div><div>Skala :</div></div>		
			<div><div>Data :</div><div>11-2012</div></div>	<div><div>Nr projektu:</div><div>13</div></div>	