

ZP.271.27.2013

Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Powstańców w Rybieniu Leśnym na odcinku do ul. Jagiellońskiej do ul. Batorego wraz z budową kanalizacji” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

W ogłoszonym przetargu na wykonanie pompowni w kanalizacji deszczowej w Rybieniu Leśnym ul. Powstańców jest monitoring GPRS. Pytanie, gdzie można uzyskać dane do tego monitoringu lub ewentualnie czy jest to nowy monitoring czy jest to nowy monitoring czy może będzie to podłączenie do monitoringu istniejącego.

Odpowiedź:

Miasto oraz gmina Wyszków nie są wyposażone w system monitoringu kanalizacji deszczowej. Na etapie opracowywania projektu i doboru przepompowni w ofercie dostawcy urządzeń wyposażenie w moduł GPRS jest standardem, w związku z powyższym projektant zdecydował o pozostawieniu urządzeń na przyszłość. Z uwagi na dynamiczny rozwój gminy być może nastąpi moment realizacji inwestycji w zakresie sieci monitoringu, wtedy przedmiotowa przepompownia ścieków będzie gotowa do podłączenia.