

Wyszków, 2-07-2013 r.

ZP. 271.38.2013

Wykonawcy

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w Wyszkowie**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

PYTANIA I ODPOWIEDZI TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego **wpłynęły zapytania** do treści SIWZ tj.

Pytanie 1.

Proszę o podanie dokładnych informacji na temat wykonania ścianek z drzwiami wydzielających sanitariaty dla dzieci (z jakiego materiału mają być wykonane, podać parametry techniczne, wymiary kompletu oraz jaki kolor)”?

Odpowiedź:

Wszystkie informacje zapisane są w projekcie.

- materiał – płyta laminowana MDF,
- wysokość 125 cm i 15 cm od podłogi na stelażu aluminiowym,
- wymiary podane są na rysunku nr R6 – podstawowa aranżacja łazienki w świetle 93x115 cm,
- kolor do wyboru inwestora. Proponuje się drzwi pomarańczowe, ścianki białe wg zał. wzoru kolorystycznego.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski