

Wyszkanie, dnia 23-08-2013r.

### Wykonawcy

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego typu LED przy ul. 3 Maja w Wyszkanie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### Pytanie 1.

**Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL7001 lub czarnym?**

Odpowiedź.

Zastosowane oprawy oświetleniowe muszą być zgodne z uzgodnieniem i zaleceniem Działu Operacji Lotniczych SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie i tak jak słupy powinny być pomalowane na kolor biało-czerwony.

#### Pytanie 2.

**Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, temperatury barwowej – w %?**

Odpowiedź.

Tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów i temperatury barwowej zgodnie z kartą katalogową wynosi  $\pm 10\%$ .

BURMISTRZ  
*Grzegorz Nowusiński*