

ZP. 271. 9. 2014

Wykonawcy

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Rybnie, gmina Wyszków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ  
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ. W związku z wyjaśnieniami zmianie ulega treść SIWZ:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści montaż siedzisk na systemowym rozwiązaniu producenta siedzisk – podkonstrukcji stalowej ocynkowanej montowanej trwale na podłożu z kostki betonowej? Jeśli nie, prosimy o dokładniejszy opis elementów ławek żelbetowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostaje przy montażu ławek betonowych z siedziskiem z tworzywa sztucznego. Opis elementów ławek zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym.

**Pytanie 2.** Jaką ilość ławek należy dokładnie zamontować? Czy jest to 8 szt. ławek po 4 siedziska (w sumie 32 siedziska) czy też 2 ławki (w sumie 8 siedzisk)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zaprojektowano 8 ławek o konstrukcji betonowej długości 2,0m i szer. 40cm z siedziskiem z tworzywa sztucznego. ławki przewidziano na 32 osoby, tj. 8 ławek z miejscem siedzącym dla 4 osób na każdej ławce.

**Pytanie 3.** Prosimy o weryfikację ilości przedmiarowych poz. nr 35. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dla nawierzchni dojazdu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza korektę do poz. nr 35 przedmiaru:

**Jest:**

poz.35 d.3.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	120,46
-----------------	------------------	--	---	--------

**Winno być:**

poz.35 d.3.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	<b>108,33</b>
-----------------	------------------	--	---	---------------

**Pytanie 4.**

Ilość przedmiarowa w poz. 28 nie uwzględnia konieczności korytowania na głębokość śr 63 cm, prosimy o korektę

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza korektę do poz. nr 28 przedmiaru

**Jest:**

poz.28 d.3.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi - wybranie zalegającej ziemi urodzajnej (humusu) na głębokości 63cm	m3	$[413.39+70.17+43.23]=$ 526,79
-----------------	-------------------	---	----	-----------------------------------

**Winno być:**

poz.28 d.3.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi - wybranie zalegającej ziemi urodzajnej (humusu) na głębokości 63cm	m3	$[413.39+70.17+43.23]*0,63 =$ 331,88
-----------------	-------------------	---	----	---

i wyjaśnia, że zdjęcie zalegającego humusu o średniej grubości 63 cm projektowane jest do głębokości właściwego podłoża nośnego i nie zachodzi potrzeba korytowania.

**Pytanie 5.** Ilość przedmiarowa w poz. 29 niepotrzebnie uwzględnia wszystkie chodniki, a nie tylko część dojazdu – prosimy o korektę. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że średnia grubość warstwy piasku 25 cm wystarczy do wyprofilowania dojazdu zgodnie z przekrojem.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż projektowana warstwa nasypowa z piasku o grubości 25cm projektowana jest w miejscach po usunięciu zalegającego humusu, tj. również w miejscach projektowanych chodników. Zamawiający wprowadza korektę do poz. 29 przedmiaru i zwiększa średnią grubość warstwy piasku do wyprofilowania dojazdu z 25cm na 105cm.

Wprowadza się uzupełnienie do poz. 29 przedmiaru.

poz.29' d.3.1	KNR 2-31 0114- 01 0114-02	Dodatkowa warstwa nasypowa z piasku gr. 80 cm na wyprofilowanie spadku 6,5% i 8,5% na dojazdach	m2	413,39
------------------	------------------------------	---	----	--------

### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zawiadamiam, że termin składania ofert **zostaje przedłużony do dnia 14-02-2014r, godz. 12<sup>20</sup>**. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

1. § 11 SIWZ pkt 13. Zdanie „*Nie otwierać przed 14-02-2014r godz. 12<sup>20</sup>*”
2. § 12 SIWZ „*Oferty należy złożyć do dnia 14-02-2014r godz. 12<sup>00</sup>*  
*Otwarcie oferta nastąpi w dniu 14-02-2014r godz. 12<sup>20</sup>*”

**Burmistrz Wyszkowa**

*Grzegorz Nowosielski*