

ZP.271.8.2014

**Wykonawcy  
( wszyscy)**

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół „Rybieńko Leśne”, gmina Wyszków”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ:

**Pytanie 1.** W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o podanie powierzchni nawierzchni poliuretanowej i sztucznej trawy.

**Odpowiedź:** Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej wynosi: 1056m<sup>2</sup>  
Powierzchnia opaski z trawy syntetycznej: 288m<sup>2</sup>

**Pytanie 2.** W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o podanie parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej:

**Odpowiedź:** Parametry trawy syntetycznej.

PRODUKT	<b>RICCOMULTI 18-80</b>	
	WYSOKOŚĆ (włókna/całkowita)	18mm/ 20mm
	PRZEZNACZENIE	WIELOFUNKCJA
	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	60 l/ min/ m <sup>2</sup>
	ROZSTAW SZYCIA	3/ 16"
	GĘSTOŚĆ PĘCZKÓW	40 000 / m <sup>2</sup>
	GĘSTOŚĆ WŁÓKIEN	80 000 / m <sup>2</sup>
	WAGA CAŁOŚCI	2,28 kg
WŁÓKNO	KOLOR	ZIELONY
	MATERIAŁ	POLIPROPYLEN
	RODZAJ	FIBRYLOWANE
	GRUBOŚĆ WŁÓKNA	60 µm
	DTEX	6600
PODŁOŻE 1	KOLOR	CZARNY
	MATERIAŁ	POLIPROPYLEN
	KONSTRUKCJA	SPLIT
	GRAMATURA	137 g/ m <sup>2</sup>
PODŁOŻE 2	KOLOR	CZARNY
	MATERIAŁ	LATEX
	GRAMATURA	1000 g/ m <sup>2</sup>
WYPEŁNIENIE	PIASEK	
	ZUŻYCIE	18-20 kg/ m <sup>2</sup>
	GRANULACJA	0,2 - 0,8 mm
TOLERANCJA WYMIARÓW ±5%		