

Wyszków, dnia 6-02-2014 r.

ZP. 271. 8. 2014

### Wykonawcy

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół „Rybieńko Leśne”, gmina Wyszków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ(2)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ:

##### **Pytanie 1.**

*Wskazane w specyfikacji technicznej parametry nawierzchni poliuretanowej zaczerpnięte są z karty technicznej konkretnego produktu (TETRAPUR ENZ ODMIANA II) i wskazują określonego producenta. Wyklucza to możliwość zastosowania innych nawierzchni o wysokiej jakości i jest zarazem pogwałceniem prawa zamówień publicznych i ograniczeniem wolnej konkurencji. Wnosimy o dopuszczenie także innych nawierzchni poliuretanowych wysokiej klasy, wykonywanych w opisaney technologii, które zostały przebadane i posiadają niezbędne dokumenty.*

**Odpowiedź:** Projekt i specyfikacje oparte są na materiałach sprawdzonych. Jednak projektant nie wyklucza zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie, które zostały przebadane i posiadają odpowiednie dokumenty (kartę bezpieczeństwa produktu).

Zmawiający dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe posiadające n/w dokumenty:

- a) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą **PN-EN 14877:2008**, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport, lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny;
- b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta;
- c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni;
- d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

**Burmistrz Wyszkowa**  
Grzegorz Nowosielski