

Wyszków, 10-02-2014 r.

ZP.271. 8.2014

### Wykonawcy

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół „Rybieńko Leśne”, gmina Wyszków”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ(4)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ:

#### **Pytanie 1.**

W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 06-02-2014r i pojawiającym się zapisem odnośnie systemu nawierzchni (TETRAPUR ENZ ODMIANA II) system nawierzchni przepuszczalny dla wody, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga nawierzchni (zgodnie z opisem w dokumentacji przetargowej, przedmiarem) nawierzchni nieprzepuszczalnej dla wody z użyciem szpachli wodoodpornej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem w dokumentacji przetargowej, przedmiarem wymagana jest **nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody z użyciem szpachli wodoodpornej.**

**Burmistrz Wyszkowa**  
*Grzegorz Nowosielski*