



LEGENDA:	
	OPRAWA NASTROPOWA TORINO II T5 OPAL EVG 3x14W FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA NASTROPOWA TORINO II T5 PAR EVG 4x14W FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA NASTROPOWA MONZA II T5 PAR EVG 2x28W FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA NASTROPOWA MONZA II T5 OPAL EVG 2x28W FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA NASTROPOWA LATTE IP54 OPAL EVG 2x28W FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA NASTROPOWA FIBRA III PC EVG 2x54W IP66 FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA NASTROPOWA MODENA MINI IP54 2x18W EVG FIRMY PXF LIGHTING
	MODUL AWARYJNY 1H
	OPRAWA EWAKUACYJNA NASCIENNA STAR 8W 3H FIRMY PXF LIGHTING Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"
	OPRAWA EWAKUACYJNA NASCIENNA STAR 8W 3H FIRMY PXF LIGHTING Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM
	WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY PODTYNKOWY
	WYŁĄCZNIK ŚWIECNIKOWY PODTYNKOWY
	WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY
	NUMER OBWODU ELEKTRYCZNEGO (ROZDZIELNICA-NUMER)
	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA PIĘTRA - RP
	GN. POJEDYNCZE 230V/16A Z BOLCEM OCHRONNYM, IP20
	GN. PODWÓJNE 230V/16A Z BOLCEM OCHRONNYM, IP20
	GNIAZDO POJEDYNCZE BRYGOSZCZELNE 230V/16A Z BOLCEM OCHRONNYM, IP44
	GNIAZDO PODWÓJNE BRYGOSZCZELNE 230V/16A Z BOLCEM OCHRONNYM, IP44
	GNIAZDO SIŁOWE 400V/32A
	ISTNIEJĄCY OBWÓD ELEKTRYCZNY
	ISTNIEJĄCY OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANIE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
TOMASZ PIÓRKOWSKI

07-202 WYSZKÓW, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 31, TEL. 509-682-526, E-MAIL: PIORKOWSKI.TOMASZ@WP.PL

INWESTOR:	GMINA WYSZKÓW UL. ALEJA RÓŻ 2, 07-200 WYSZKÓW	
TEMAT:	MODERNIZACJA I ADAPTACJA PARTERU I I-GO PIĘTRA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W WYSZKOWIE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	
ADRES:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 1 UL. PROSTA 7A, 07-200 WYSZKÓW	
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJE OŚWIETLENIA	1:100
	Opracowano w programie AutoCad LT 2014 Nr licencji: 377-92921057. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994).	
DATA: 07-2014		numer rysunku E-07
OPRACOWAŁ:	TOMASZ PIÓRKOWSKI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	TADEUSZ KUKAWSKI uprawnienia nr OS-418/83	