



LEGENDA:



SIŁOWNIK KLAPY DYMOWEJ/OKIENNEJ



PRZEWÓD FABRYCZNY DOSTARCZONY
RAZEM Z SIŁOWNIKIEM



PRZECISK ODDYMIANIA Z SZYBKĄ I KLUCZEM



PRZYCISK PRZEWIETRZANIA PODTYNKOWY
+ STACYJKA DO PRZYCISKU PRZEWIETRZANIA



SYGNALIZATOR WIATROWO-DESZCZOWY
ZAMKNIĘCIA KLAPY W PRZYPADKU ZŁYCH
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (TYLKO PRZY
PRACY W PROGRAMIE "PRZEWIETRZANIE").
PODCZAS PRACY W PROGRAMIE "ODDYMIANIE"
FUNKCJA JEST NIEAKTYWNA.

UWAGI:

- PRZEWODY PROWADZONE W RURKACH RVS POD TYNKIEM W OBRĘBIE KLATKI SCHODOWEJ LUB W SZACHCIE INSTALACYJNYM NA UCHWYTACH EI-90.
- CENTRAŁKI KLAP DYMOWYCH ZLOKALIZOWANE NA KLATCE SCHODOWEJ POD STROPEM OSTATNIEJ KONDYGNACJI.
- ZASILANIE CENTRAŁKI UJĘTE W PROJEKCIE ELEKTRYCZNYM.



PROJEKTOWANIE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
TOMASZ PIÓRKOWSKI

07-202 WYSZKÓW, UL. HENRYKA SIEKULCZAKA 31, TEL. 509-582-526, E-MAIL: PIORKOWSKI.TOMASZ@WP.PL

INWESTOR:	GMINA WYSZKÓW UL. ALEJA RÓŻ 2, 07-200 WYSZKÓW	
TEMAT:	MODERNIZACJA I ADAPTACJA PARTERU I I-GO PIĘTRA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W WYSZKOWIE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	
ADRES:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 1 UL. PROSTA 7A, 07-200 WYSZKÓW	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ CKD2	-
Opracowano w programie AutoCad LT 2014 Nr licencji: 377-92921057. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994).		numer rysunku E-05
DATA: 07-2014	PODPIS	
OPRACOWAŁ:	TOMASZ PIÓRKOWSKI	
PROJEKTOWAŁ:	TADEUSZ KUKAWSKI uprawnienia nr OS-418/83	