

LEGENDA:

S	SIŁOWNIK KLAPY DYMOWEJ/OKIENNEJ
———	PRZEWÓD FABRYCZNY DOSTARCZONY RAZEM Z SIŁOWNIKIEM
O	PRZECISK ODDYMIANIA Z SZYBKĄ I KLUCZEM
V/\	PRZYCISK PRZEWIETRZANIA PODTYNKOWY + STACYJKA DO PRZYCISKU PRZEWIETRZANIA
W/D	SYGNALIZATOR WIATROWO-DESZCZOWY ZAMKNIĘCIA KLAPY W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (TYLKO PRZY PRACY W PROGRAMIE "PRZEWIETRZANIE"). PODCZAS PRACY W PROGRAMIE "ODDYMIANIE" FUNKCJA JEST NIEAKTYWNA.

UWAGI:

1. PRZEWODY PROWADZONE W RURKACH RVS POD TYNKIEM W OBRĘBIE KLATKI SCHODOWEJ LUB W SZACHCIE INSTALACYJNYM NA UCHWYTACH EI-90.
2. CENTRALKI KLAP DYMOWYCH ZLOKALIZOWANE NA KLATCE SCHODOWEJ POD STROPEM OSTATNIEJ KONDYGNACJI.
3. ZASILANIE CENTRALKI UJĘTE W PROJEKCIE ELEKTRYCZNYM.

PROJEKTOWANIE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
TOMASZ PIÓRKOWSKI
07-202 WYSZKÓW, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 31, TEL. 509-682-526, E-MAIL: PIORKOWSKI.TOMASZ@WP.PL

INWESTOR:	GMINA WYSZKÓW UL. ALEJA RÓŻ 2, 07-200 WYSZKÓW	
TEMAT:	MODERNIZACJA I ADAPTACJA PARTERU I 1-GO PIĘTRA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W WYSZKOWIE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	
ADRES:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 1 UL. PROSTA 7A, 07-200 WYSZKÓW	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ CKD1	-
Opracowano w programie AutoCad LT 2014 Nr licencji: 377-92921057. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994 (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994).		numer rysunku E-04
DATA: 07-2014		PODPIS
OPRACOWAŁ:	TOMASZ PIÓRKOWSKI	
PROJEKTOWAŁ:	TADEUSZ KUKAWSKI uprawnienia nr OS-418/83	