

Wyszków, 18-02-2015 r.

ZP. 271.6.2015

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (2)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły **zapytania** do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1. Czy Zamawiający uzna nawierzchnię poliuretanową typu natrysk o parametrach:

- całkowita grubość systemu: 13mm
- wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 1,07$ MPa
- wydłużenie względne przy rozciąganiu: $\geq 85\%$
- wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 150 N
- ścieralność: $\leq 0,09$ mm
- odporność na uderzenia powierzchnia odbicia kulki: $\leq 600 \pm 80$ mm²

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna taką nawierzchnię poliuretanową o wskazanych parametrach.

Zastępca Burmistrza

Aneta Kowalewska