

ZP. 271. 6. 2015

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie**”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (3)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły **zapytania** do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1. Czy grubość splotu siatki do piłki ręcznej ma wynosić 4 mm, a oczko 10 mm?

Odpowiedź: Grubość splotu siatki do piłki ręcznej musi wynosić 3 mm, natomiast oczko 10x10 cm.

Pytanie 2. Czy Zamawiający uzna nawierzchnię poliuretanową typu natrysk o parametrach:

- całkowita grubość systemu: 12 mm
- wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 1,00$ MPa
- wydłużenie względne przy rozciąganiu: $\geq 80\%$
- wytrzymałość na rozdieranie: ≥ 66 N
- ścieralność w aparacie STUTTGART: $\leq 0,11$ mm
- odporność na uderzenia powierzchnia odbicia kulki: $\leq 670 \pm 60$ mm²

Odpowiedź: W założeniach projektowych przyjęto minimalne parametry techniczne dla nawierzchni poliuretanowej. Dlatego też, parametry te nie mogą być mniejsze niż przyjęto w tych założeniach.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski