

Wyszków, 17-02-2015 r.

ZP.271.10.2015

OPTARGET sp. z o.o.  
ul. Piwna 3A  
65-315 Zielona Góra

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulic w miejscowości Leszczydół Nowiny, ul. Dębowa” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły **zapytania** do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

##### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL7001 lub czarny/antracyt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL 7001, nie dopuszcza w kolorze czarnym.

##### **Pytanie 2.**

Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod?

**Odpowiedź:** Muszą być zachowane parametry techniczne bez konieczności zachowania tej samej liczby diod.

##### **Pytanie 3.**

Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości diod – w %? Brak jakiegokolwiek tolerancji sugerowałby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt co jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

**Odpowiedź:** Tolerancja parametrów technicznych wynosi (+/-) 5%

**Zastępca Burmistrza**  
Aneta Kowalewska