

ZP. 271.16.2015

### Wykonawcy

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Zapole i Geodetów w Wyszkowie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1.** W związku z wymogami Zamawiającego dotyczącymi złożenia oferty metodą kalkulacji szczegółowej, prosimy o podanie podstawy wyceny w KNR-ach w części drogowej dla ul. Geodetów i ul. Zapole.

**Odpowiedź:** Wykonawca we własnym zakresie dobiera katalogi do wyceny poszczególnych pozycji przedmiaru.

**Pytanie 2.** Prosimy o ponowne udostępnienie na stronie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej oświetlenia ulicznego na ul. Zapole i Geodetów. Brak możliwości rozpakowania plików.zip

**Odpowiedź:** Dostępne na stronie Zamawiającego.

**Pytanie 3.** Prosimy o podanie na jaką odległość należy wywieźć materiały z rozbiórek?

**Odpowiedź:** Materiały do rozbiórki (za wyjątkiem kostki brukowej i nawierzchni z frezowania) stają się własnością Wykonawcy i on określa odległość wywozu i koszt utylizacji.

Kostkę brukową z rozbiórki należy poukładać na palety i przekazać inwestorowi. Odległość wywozu do 3 km (ul. Komunalna w Wyszkowie).

**Pytanie 4.** Prosimy Zamawiającego o wskazanie miejsca wywozu urobku z robót ziemnych.

**Odpowiedź:** Urobek z robót ziemnych należy wywieźć na odległość do 3 km w miejsce wskazane przez inwestora (ul. Matejki, ul. Strumykowa).

**Pytanie 5.** Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszu betonowego w warstwach podbudowy?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza zastosowania przekruszu. Rodzaj i wykonanie podbudowy zgodnie z dokumentacją.

**Burmistrz Wyszkowa**  
Grzegorz Nowosielski