




LEGENDA:

1. Taśma ostrzegawcza
 2. Taśma z przewodem lokalizacyjnym umieszczona 5cm nad przewodem
 3. Rura przewodowa $\phi 40$, $\phi 63$ PE
-  Grunt rodzimy
 wskaźnik zagęszczenia $CBR > 0,96$
-  Obsypka piaskowa gr. 10 cm
-  Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOMBUDEX" Sp. z o.o. w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97 tel./fax (010.)25 63-238-50, 63-279-06




Tytuł projektu:

**Przebudowa kolizji sanitarnej
w ul. Handlowej w Wyszku**
Przebudowa sieci gazowej

Tytuł rysunku:

Szczegół przekrój przez wykop

Rys.5

Imię i Nazwisko	Podpis	Nr archiwum	A. -/2006
Projektant: <i>mgr inż. Jarosław Sikora</i> Upr. nr MAZ/0467/POOS/05, MAZ/IS/0280/06		Skala:	b.s.
Autor opracowania: <i>inż. Emilian Chomicki</i>		Branża:	Sanitarna
Sprawdzający: <i>mgr inż. Mariola Sikora</i> Upr. nr MAZ/0166/POOS/09, MAZ/IS/0483/09		Stadium:	PBiW
		Data:	10. 2009r.