

**LEGENDA:**

1-Projektowany gazociąg PE100 SDR11

2-Króćce osłonowe PE $l=0,6m$

3-Uszczelnienie pianką poliuretanową na długości 20cm

4-Rura osłonowa PE

5-Ślizgi 2x1/2 tulei PE

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOMBUDEx" Sp. z o.o. w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul.Brzeska 97 tel./fax (010.)25 63-238-50, 63-279-06

Tytuł projektu:

**Przebudowa kolizji sanitarnej
w ul.Handlowej w Wyszkanie**
Przebudowa sieci gazowej

Tytuł rysunku:

Szczegół montażu rur osłonowych

Rys.7

Imię i Nazwisko	Podpis	Nr archiwum	A. -/2006
Projektant: <i>mgr inż. Jarosław Sikora</i> Upr. nr MAZ/0467/POOS/05, MAZ/IS/0280/06	<i>J. Sikora</i>	Skala:	b.s.
Autor opracowania: <i>inż. Emilian Chomicki</i>	<i>E. Chomicki</i>	Branża:	Sanitarna
Sprawdzający: <i>mgr inż. Mariola Sikora</i> Upr. nr MAZ/0166/POOS/09, MAZ/IS/0483/09	<i>M. Sikora</i>	Stadium:	PBiW
		Data:	10. 2009r.