


RD RWN 2x12

przycisk wył.
p. poż.




DPX 125
25 3P

YDYżo 3x4 z UPS

R<30 omów

szyna wyrównawcza AM-4
ENSTO

woda, CO, itp.



10A+PE DATA

"DOM-BUD" Suwałki			SPECJ.: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Przedszkole 6-oddziałowe.	FAZA:	PW	NR RYS.: 17
ADRES:	Wyszków ul. Meliorantów dz. Nr 2420/8, 2420/10, 2420/6, 2424, 2419, 2415	RYSUNEK: Schemat zasilania RD.		
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUV-8/6/90	28.08.2014r	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0153/PWO/08	28.08.2014r	