



Legenda opraw oświetleniowych:

- 1 PHILIPS SM120V 1xLED26S/840 W20L120
- 2 PHILIPS SM120V 1xLED37S/840 W20L120
- 3 PHILIPS TCS260 1xTL5-28W HFP C6
- 4 PHILIPS TCS260 1xTL5-35W HFP C6
- 5 PHILIPS TCS260 1xTL5-54W HFP C6
- 6 PHILIPS TCS260 2xTL5-35W HFP C6
- 7 PHILIPS TCS260 2xTL5-35W HFP DD
- 8 PHILIPS WL120V LED16S/- No
- 9 PHILIPS WT120C 1xLED18S/840 L600
- 10 PHILIPS WT120C 1xLED22S/840 L1200
- 11 PHILIPS WT120C 1xLED34S/840 L1500
- 12 PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200
- 13 PHILIPS WT120C 1xLED60S/840 L1500

- ⊗ **TITANIA 500.236 EVG**
◡ **Oprawa dwustronna Monitor2 IP65 LED TA 1h, z piktogramem**
◡ **Oprawa Monitor1 IP40 LED TA 1h, z piktogramem**
Aw **Oprawa z modulem awaryjnym 1h**

Oznaczenie znaków ewakuacyjnych
zgodnie z załączoną tabelą znaków

WE wyjście ewakuacyjne

A kierunek wyjścia drogi ewakuacyjnej

B kierunek wyjścia drogi ewakuacyjnej - schodami w dół

Należy zastosować proponowane oprawy
lub inne o niegorszych parametrach technicznych

przewody instalacji oświetlenia YDYżo 3/4x1,5

| | | | |
|-------------------|---|--|-------------|
| "DOM-BUD" Suwałki | | SPECJ.: ELEKTRYKA | |
| OBIEKT: | Przedszkole 6-oddziałowe. | FAZA: | PW |
| | | NR RY | 2 |
| ADRES: | Wyszków ul. Meliorantów dz. Nr 2420/8, 2420/10, 2420/6, 2424, 2419, 2415 | SKALA: 1:100 | |
| | | RYSUNEK: Rzut poddasza. Instalacja oświetlenia. | |
| BRANŻA: | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | DATA |
| PROJEKTANT: | Wiesław Bałuta | SUW-86/90 | 28.08.2014r |