



Legenda opraw oświetleniowych:

- 1 PHILIPS SM120V 1xLED26S/840 W20L120
- 2 PHILIPS SM120V 1xLED37S/840 W20L120
- 3 PHILIPS TCS260 1xTL5-28W HFP C6
- 4 PHILIPS TCS260 1xTL5-35W HFP C6
- 5 PHILIPS TCS260 1xTL5-54W HFP C6
- 6 PHILIPS TCS260 2xTL5-35W HFP C6
- 7 PHILIPS TCS260 2xTL5-35W HFP OD
- 8 PHILIPS WL120V LED16S/- No
- 9 PHILIPS WT120C 1xLED18S/840 L600
- 10 PHILIPS WT120C 1xLED22S/840 L1200
- 11 PHILIPS WT120C 1xLED34S/840 L1500
- 12 PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200
- 13 PHILIPS WT120C 1xLED60S/840 L1500

- ⊗ TITANIA 500.236 EVG
  - ◻ Oprawa dwustronna Monitor2 IP65 LED TA 1h, z piktogramem
  - ◻ Oprawa Monitor1 IP40 LED TA 1h, z piktogramem
  - Aw Oprawa z modulem awaryjnym 1h
- Oznaczenie znaków ewakuacyjnych  
zgodnie z załączoną tabelą znaków
- WE wyjście ewakuacyjne  
A kierunek wyjścia drogi ewakuacyjnej  
B kierunek wyjścia drogi ewakuacyjnej - schodami w dół

Należy zastosować proponowane oprawy  
lub inne o niegorszych parametrach technicznych

- 1 11 19 20 31 32 36 40 41 zewn., pom. kuchenne - osprzet bryzgoszczelny
  - 46 49 52 55 56 57 58 63 66
- pozostałe pomieszczenia osprzet p.t.

przewody instalacji oświetlenia YDYżo 3/4x1,5

"DOM-BUD" Suwałki				SPECJ.: ELEKTRYKA	
OBJEKT: Przedszkole 6-oddziałowe.		FAZA: PW		NR RY	1
ADRES: Wyszaków ul. Meliorantów dz. Nr 2420/8, 2420/10, 2420/6, 2424, 2419, 2415		SKALA: 1:100		RYSUNEK: Rzut parteru. Instalacja oświetlenia.	
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW-86/90	28.08.2014r		