

- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uziom fundamentowy i szpilkowy
- złącza kontrolne instalować w typowej sktzynce probierczej

"DOM-BUD" Suwałki			SPECJ.: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Przedszkole 6-oddziałowe.		FAZA: PW	NR RY 6
			SKALA: 1:100	
ADRES:	Wyszków ul. Meliorantów dz. Nr 2420/8, 2420/10, 2420/6, 2424, 2419, 2415		RYSUNEK: Rzut dachu. Instalacja odgromowa.	
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW-86/90	28.08.2014r	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)