	INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa		ul.Okólna 6 62-510 Konin	
INWESTOR:	Gmina Wyszków			
TEMAT PROJEKTU:	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa Etap III i IV			
TEMAT RYSUNKU:	Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej			
OPRACOWAŁ:			-	
PROJEKTANT:	**mgr inż. Piotr Grabia**		upr.w specjal. instalacyjno-inżynieryjnej, instalacja elektryczna nr GP 167/7346/II/42/91	
SPRAWDZAJACY:	**inż. Bogdan Wróblewski**		upr.w specjal. instalacyjno-inżynieryjnej, instalacja elektryczna nr GT. 6346/II/34/76	
PROJEKTANT:				
SPRAWDZAJACY:				
PROJEKTANT:				
SPRAWDZAJACY:				
PROJEKTANT:				
SPRAWDZAJACY:	-		-	
STADIUM:	PB	DATA: luty 2010r	SKALA: 1:500	NR RYS. E/02
BRANŻA:	Elektryczna			

STAROSTA WYSZKOWSKI
POWIATOWY ZASÓB DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Reprodukowanie, upowszechnianie i rozpowszechnianie ... w art. ... ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 240 z 2005r. pozycja 2027, z późniejszymi zmianami)
Wydano ... egz. bezpłatnie
Zgodność kopii z okazem stwierdzam
mgr inż. Zofia Mrozkiewicz
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
WZ. STAROSTY

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Grzegorz ...
Nr upr. 10491 nadane przez ...

PGE Dystrybucja Warszawa Teren sp. z o.o.
Rejon Energetyczny Wyszków
tel. 029 743-54-20, fax 029 743-55-92
07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 116
NIP: 701-004-92-24, Regon: 140805330

Uzgodniono zakres przebudowy - bez uwag
Wyszków, dn. 23.04.2010.

TEREN NIEAKTUALIZOWANY

KIEROWNIK
Wydziału Technicznego
Stefan Rudnicki

ODP.S
Załącznik do pisma
KDDP.7351.10.2010
z dn. 19.04.2010

Proj. wstawka kablem 20kV 3x(XUHAKXS 1x120mm², 20kV) l=283m(274m)
Istn. kable nN 0,4 kV po przełożeniu
Proj. mufa przejsciowa Raychem typu TRAJ-24/1x120-240-3HL
Proj. słup lini napow. 0,4kV wirowany K10,5/10
Istn. kabel oswietlenia po przelozeniu
Istn. kabel 20kV HAKnFta 3x70mm2 kier. 3090 RGLOS do przełożenia
Istn. kabel 20kV HAKnFta 3x120mm2 kier. 1468 Parcele Duże do przełożenia
Proj. wstawka kabla 1kV YAKXS 4x120mm² +YAKXS 4x35mm² , l=112m(92m)
Kable po odkopaniu ułożyć w rowie kablowym zakładając równocześnie rury ochronne dwudzielne 2 x A 110 PS , l=24 m
Istn. kabel 20kV 3x(XUHAKXS 1x120mm², 20kV) l=274m do przełożenia
Istn. kabel oswietlenia do przełożenia

SRS 160 l=19m
KS-5
Henryka Sienkiewicza
Armii Wojska Polskiego

Mapa do celów projektowych

LEGENDA

- Projektowane wstawki kablowe
- Projektowane odcinki linii napowietrznej
- Projektowane kable energetyczne w rurze ochronnej
- Projektowane złącze kablowe ŚN
- Projektowana nawierzchnia
- Projektowane chodniki
- Oś jezdni
- Wpusty uliczne z przykanalikiem
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Studnia kanalizacji deszczowej
- Projektowane przebudowy wodociągu
- Zakres opracowania
- Przebudowa sieci gazociągu
- Kanalizacja teletechniczna

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Rafał Tyrycz
UPRAWNIENIA NADANE PRZEZ GŁÓWNEGO GEODETĘ KRAJU
NR UPR. 1263
tel. 509 661 549

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tyrycz

4213 4258 4259 4257 4256/2 4261 4260 4259 4258 4257 4256/2 4262 4060 4062/1 4062/4 4062/2 4085 4086 4087 4088 4089 4091

L=881,82 0+000,00 0+800,00

DROGA WOJEWÓDZKA

4,00 5,00 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 4,50

PGE Dystrybucja Warszawa Teren SP z o.o.
Rejon Energetyczny Wyszków
tel. 029 743-54-20, fax 029 743-55-92
07-200 Wyszków, ul. Pułaska 116
NIP: 701-004-91-24, Regon: 140805990

Wyszków, dnia 04.04.2010

KIEROWNIK
Wydziału Technicznego
Stefan Rudnicki

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa			ul.Okólna 6 62-510 Konin	
INWESTOR:	Gmina Wyszków			
TEMAT PROJEKTU:	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa Etap III i IV			
TEMAT RYSUNKU:	Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej			
OPRACOWAŁ:			-	
PROJEKTANT:	**mgr inż. Piotr Grabia**		upr.w specjal. instalacyjno-inżynieryjnej, instalacje elektryczne nr GP 167/7348/II/42/91	
SPRAWDZAJACY:	**inż. Bogdan Wróblewski**		upr.w specjal. instalacyjno-inżynieryjnej, instalacje elektryczne nr GT. 8348/II/34/76	
PROJEKTANT:				
SPRAWDZAJACY:				
PROJEKTANT:				
SPRAWDZAJACY:				
PROJEKTANT:				
SPRAWDZAJACY:	-		-	
STADIUM:	PW	DATA: luty 2010r	SKALA: 1:500	NR RYS. E/02a
BRANŻA:	Elektryczna			