
Istniejące ZKSN Nr 1
ZK-SN/TPM24-3/LLL
20kV
TH-12
TH-12
TH-12
Istn. 3x(YHAKXS 1x120mm²)
Istn. 3x(YHAKXS 1x120mm²)
Istn. 3x(YHAKXS 1x120mm²)
Projektowana mufa kablowa
przelotowa Raychem typu
CSJR-24 / 1x95-240-CEE-01
3x (XUHAKXS 1x120mm²)
l=110m (102m)
3x (XUHAKXS 1x120mm²)
l= 120m (102m)
Istniejący słup RKK
Projektowane ZKSN Nr 2
typu RPK - XIRIA-4
20kV
Głowica EURO-MOLD K 430 TB
Głowica EURO-MOLD K 430 TB
Głowica EURO-MOLD K 430 TB
Głowica EURO-MOLD K 430 TB
Ogranicz. EURO-MOLD 300 PB-SA
3x (YHAKXS 1x240mm²)
l= 40 m (35 m)
Projektowana mufa kablowa
przelotowa Raychem typu
CSJR-24 / 1x95-240-CEE-01
3x (XUHAKXS 1x120mm²)
l=215 m (204 m)
Projektowane ZKSN Nr 3
typu RPK - XIRIA-4
20kV
Rezerwa
Głowica EURO-MOLD K 430 TB
Głowica EURO-MOLD K 430 TB
Głowica EURO-MOLD K 430 TB
Ogranicz. EURO-MOLD 300 PB-SA
3 x (XUHAKXS 1x120mm²)
l=60m(46m)
Projetowany słup
linii napow.15kV
typ K2g-12/20 z
głowicą kablową
3x (XUHAKXS 1x120mm²)
l=336m(320m)
Do stacji transformatorowej
Wyszkow SPUW 0499
INWESTOR KONIN:
Przedsiębiorstwo Projektowe
ul. Ordona 6
62 - 510 KONIN
INWESTOR:
GMINA WYSZKÓW
ul. Aleje Piłsudskiego 2 07 - 200 WYSZKÓW
TEMAT PROJEKTU:
Budowa obwodnicy
wschodniej miasta - etap III / IV
TEMAT RYSUNKU:
Schemat ideowy zasilanie SN 15 kV - przejścia kablowe
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż.P.Grabka upr.w zakresie instalacji elektrycznych i elektrycznej sieci
SPRAWDZIŁ:
mgr inż.B.Wróblewski upr.w zakresie instalacji elektrycznych i elektrycznej sieci
STADIUM:
PW
BRANŻA:
Elektryczna
DATA
02.10
SKALA
b/s
NR RYS.
E - 06