



UWAGA:

1. Minimalna szerokość wykopu $S_{min.}$ wynosi $dn+0,4m$ dla przewodów o średnicach powyżej 63mm
2. W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie wykop należy poszerzyć do min. 0,6m

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa			ul.Okólna 6 62-510 Konin	
INWESTOR:	Gmina Wyszków			
TEMAT PROJEKTU:	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa Etap III i IV			
TEMAT RYSUNKU:	Ułożenie przewodu gazowego w wykopie			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Elżbieta Mudrow		upr. nr GPB.I 7342-8/98w specjalności Instalacyjnej	
PROJEKTANT:	mgr inż. Elżbieta Mudrow		upr. nr GPB.I 7342-8/98w specjalności Instalacyjnej	
SPRAWDZAJACY:	mgr inż. Katarzyna Mudrow-Nowak		WKP/0294/PWOS/07 w specjalności instalacyjnej	
STADIUM:	PW	DATA: marzec 2010 r	SKALA: -----	NR RYS. 06/S
BRANŻA:	Instalacyjna			