

Warszawa, dn.12.05.2016r

ERD1d-5501-074/2016

**GMINA WYSZKÓW**  
**Aleja Róż 2**  
**07-200 Wyszków**

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Mazowiecki Rejon Dystrybucji w odpowiedzi na pismo Nr INW.7013.3.10.2016 z dnia 07.03.2016r dotyczące projektowanej obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV uzgadnia w zakresie kolizji n/w projekty budowlane:


- Projekt architektoniczno-budowlany wiaduktu drogowego;
- Projekt zagospodarowania terenu;

jednocześnie informując iż:

- kolorem pomarańczowym oznaczono czynne linie kablowe nn
- kolorem zielonym oznaczono kable sterownicze odłącznika sieci trakcyjnej nr 17 .

Z uwagi na fakt, iż lokalizacja projektowanych podpór wiaduktu występuje w kolizji z czynną siecią elektroenergetyczną nn Mazowiecki Rejon Dystrybucji podaje warunki uzgodnienia:

1. Przed przystąpieniem do robót wymagających odtworzenia linii kablowych nn lub w razie jakiegokolwiek ingerencji w sieci i urządzenia PKP Energetyka S.A., Inwestor na podstawie uzgodnionej dokumentacji i prawomocnego pozwolenia na budowę wystąpi o wydanie warunków usunięcia kolizji i zawrze z PKP Energetyka S.A. umowę na usuwanie tych kolizji. Konieczność ta zostanie określona na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej.
2. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót w polegających na usuwaniu kolizji Inwestor wystąpi do PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi –Zakład Mazowiecki o płatny nadzór nad robotami.
3. Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonywaniem podpór wiaduktu należy za pomocą przekopów kontrolnych zlokalizować czynne linie kablowe nn oraz kable sterownicze.
4. Istniejące linie kablowe nn będące w kolizji z projektowaną podporą wiaduktu należy przebudować w nową lokalizację w ruchach ochronnych w odległości min 1m od podpory wiaduktu.
5. Wszelkie prace ziemne w rejonie czynnych linii kablowych nn oraz sterowniczych należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
6. Do projektów wykonawczych należy dołączyć:
  - a. zgody właściciela lub właścicieli działek na dysponowanie terenem na cele budowlane.
  - b. zobowiązanie do notarialnego ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń i sieci PKP Energetyka S.A. objętych zakresem w/w projektu.
  - c. współrzędne geodezyjne istniejących i projektowanych linii i urządzeń elektroenergetycznych.
  - d. prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.
7. Na 21 dni przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem kolizji należy opracować i uzgodnić z PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi – Zakład Mazowiecki harmonogram realizacji robót uwzględniający sekcjonowanie linii kablowych nn i koordynację prac zapewniających ciągłość zasilania w energię elektryczną odbiorców PKP Energetyka S. A.,
8. Podczas komisijnego przekazania placu budowy niezbędne jest uczestnictwo przedstawiciela PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi- Zakład Mazowiecki.
9. Rozwiązania dotyczące odtworzenia lub jakiegokolwiek ingerencji w urządzenia i sieci PKP Energetyka S.A. należy uwzględnić w projekcie wykonawczym, który podlega uzgodnieniu w PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Mazowiecki Rejon Dystrybucji.
10. Inwestor jest zobowiązany do zobligowania Wykonawcy, aby przerwy w zasilaniu wynikłe podczas prowadzonych robót były w miarę możliwości jak najkrótsze. W przypadku konieczności zapewnienia zasilania odbiorców PKP Energetyka S.A. na czas usunięcia kolizji Inwestor podpisze zobowiązanie o pokryciu kosztów rezerwowego zasilania odbiorców, którzy w wyniku prowadzenia robót zostaną pozbawieni zasilania.



PKP Energetyka S.A.  
ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa  
Oddział w Warszawie-Dystrybucja  
Energii Elektrycznej  
Mazowiecki Rejon Dystrybucji  
ul. Sławińska 7/9  
01-218 Warszawa  
tel. +48 22 3924691  
fax +48 22 3924692  
j.lach@pkpenergetyka.pl  
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634  
NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607  
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł  
(wpłacony w całości)

11. Za wszelkie straty Spółki PKP Energetyka S.A. powstałe w wyniku awarii kabli i innych urządzeń (zerwanie, uszkodzenie) spowodowane podczas robót bez nadzoru lub niezgodnie z zaleceniami PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi– Zakład Mazowiecki obciążony będzie Wykonawca robót.
12. Za czynności wykonywane na rzecz Wykonawcy tj. wyłączeń, nadzoru, udział w komisjach itp. pobierane będą opłaty.
13. Uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wydania.

Kierownik Rejonu  
  
Piotr Martiszek

Sporządził: Jacek Lach tel. 39 24 691

PKP Energetyka S.A.  
ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa  
**Oddział w Warszawie-Dystrybucja  
Energii Elektrycznej  
Mazowiecki Rejon Dystrybucji**  
ul. Sławińska 7/9  
01-218 Warszawa  
tel. +48 22 3924691  
fax +48 22 3924692  
j.lach@pkpenergetyka.pl  
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634  
NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607  
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł  
(wpłacony w całości)