

ZP. 271.20.2017

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów centralnego ogrzewania w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wyszków**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Proszę o skorygowanie informacji na temat kotła:

Część V:

Immergas EOLO Superior 24 kW.

Kocioł ten ze względu na swoją budowę – zamknięta komora spalania w kotle niekondensacyjnym, brak wbudowanej pompy elektronicznej o $EEL > 0.23$ – zgodnie z dyrektywą ErP 641/2009/UE oraz ErP 2009/125/WE nie może zostać wprowadzony do sprzedaży od 2015r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w części V na kocioł: IMMERGAS VICTRIX EXA X1ERP z zasobnikiem 100l – patrz zmiana treści SIWZ.

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski