



Wyszków, 1-02-2018r.

ZP.271.14.2017. 1

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska o nawierzchni żwirowej utwardzonej w parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy skrzynka RG wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie jej schematu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie jakie Państwo otrzymali przesyłamy schemat rozdzielniczy sterowania oświetleniem. Ponadto sugerujemy zmianę opraw na oprawy typu LED z uwagi na małe zapotrzebowanie na moc oraz niskie koszty eksploatacji opraw.

Schemat został opracowany i dobrany na oprawy typu LED

Proponujemy oprawę

Np. ELMONTER.EHEA LED PLAY 32 leds 96W 740 1.050mA OP

Asymetryczne. Oprawy o mocy 108W każda.

Oprawy, które były dobrane w opracowaniu są już w obecnej chwili trochę przestarzałe a ich zapotrzebowanie na moc jest kilkukrotnie większe niż opraw ledowych.

**Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski**