
1:100
1:500
Wp48
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200 GRP SN8, Rz.d.=97.94
Proj. włączenie do kanału S50 ø600 PVC SN8, Rz.d.=98.44
Proj. włączenie kanału Wp49 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.24
Proj. włączenie kanału St4 ø200
Likwid kan. deszcz. ø400, Rz.d.=97.80
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp49
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200 GRP SN8, Rz.d.=97.94
Proj. włączenie do kanału S50 ø600 PVC SN8, Rz.d.=98.44
Proj. włączenie kanału Wp48 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.24
Proj. włączenie kanału St4 ø200
Kan. san. ø400, Rz.d.=96.87
Wpust uliczny z rur PP DN425
St4
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie do kanału S50 ø600 GRP SN8, Rz.d.=97.94
Proj. włączenie kanału Wp48 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.44
Proj. włączenie kanału Wp49 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.44
Kan. san. ø400, Rz.d.=96.87
Wod. miejski, Rz.o.=98.00
Kabel telek.
Gaz.
Wpiecie instal deszczowej
Kabel energ.
Wp50
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200 GRP SN8, Rz.d.=98.04
Proj. włączenie do kanału S50 ø600 PVC SN8, Rz.d.=98.24
Proj. włączenie kanału Wp51 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.24
Proj. włączenie kanału St5 ø200
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp51
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200 GRP SN8, Rz.d.=98.04
Proj. włączenie do kanału S50 ø600 PVC SN8, Rz.d.=98.54
Proj. włączenie kanału Wp50 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.24
Proj. włączenie kanału St5 ø200
Kan. san. ø400, Rz.d.=96.96
Wpust uliczny z rur PP DN425
Kan. san. ø200, Rz.d.=98.62
St5
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200 GRP SN8, Rz.d.=98.04
Proj. włączenie do kanału S50 ø600 PVC SN8, Rz.d.=98.54
Proj. włączenie kanału Wp50 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.24
Proj. włączenie kanału Wp51 ø200
Kan. san. ø400, Rz.d.=96.96
Wod. miejski, Rz.o.=98.12
Studzienka na rurze PP DN425
Proj. włączenie kanału ZŁ3 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.36
Proj. włączenie kanału ZŁ4 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.36
Kan. deszcz.
ZŁ3
Studzienka na rurze PP DN425
Proj. włączenie do kanału St5 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.36
Proj. włączenie kanału ZŁ4 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.36
Gaz.
Złączka kielich.
Kabel energ.
Kan. deszcz.
ZŁ4
Studzienka na rurze PP DN425
Proj. włączenie do kanału St5 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.36
Proj. włączenie kanału ZŁ3 ø200 PVC SN8, Rz.d.=98.36
Gaz.
Złączka kielich.
Kabel energ.
Kan. deszcz.

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

OZNACZENIE PROFILU:	Wp48	Wp49	St4	Wp50	Wp51	St5	ZŁ3	ZŁ4
POZIOM PORÓWNAWCZY	85.00m n.p.m.	85.00m n.p.m.	85.00m n.p.m.	90.00m n.p.m.	90.00m n.p.m.	90.00m n.p.m.	90.00m n.p.m.	90.00m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	99.94 99.99	99.94 99.99	99.94 99.70	100.09 100.13	100.09 100.13	100.09 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	97.94 98.44 98.51	97.94 98.44 98.51	97.94 98.24 98.30	98.04 98.54 98.63	98.04 98.24 98.35	98.04 98.24 98.36	98.36 98.42	98.36 98.43
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.00 1.50 1.48	2.00 1.50 1.48	2.00 1.70 1.40	2.05 1.55 1.50	2.05 1.85 1.78	2.05 1.85 1.64	1.64 1.58	1.64 1.57
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5% 4.90m	1.5% 5.13m	0.5% 12.61m	1.5% 6.12m	1.5% 7.68m	1.5% 8.04m	1.5% 3.89m	1.5% 4.74m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200 PVC SN8	ø200 PVC SN8	ø200 PVC SN8	ø200 PVC SN8	ø200 PVC SN8	ø200 PVC SN8	ø200 PVC SN8	ø200 PVC SN8
ODLEGŁOŚCI	0.00 4.90 4.90	0.00 5.13 5.13	0.00 12.61 12.61	0.00 6.12 6.12	0.00 7.68 7.68	0.00 8.04 8.04	0.00 3.89 3.89	0.00 4.74 4.74
HEKTOMETRY	S49 Wp48 0	S49 Wp49 0	S49 St4 0	S50 Wp50 0	S50 Wp51 0	S50 St5 0	St5 ZŁ3 0	St5 ZŁ4 0

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: profile matejki Projekt: 1


Studnia typowa z GRP SN8 DN1500 GRP SN8, Rz.d.=92.54/93.04
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=93.54
Proj. włączenie kanału S50 ø600
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp52
85.00m
n.p.m.
96.60
96.55
92.54
95.04
95.09
4.06
1.56
1.46
1.5%
3.16m
ø200
PVC
SN8
0.00
3.16
3.16
S28
Wp52
0
Studnia typowa z GRP SN8 DN1500 GRP SN8, Rz.d.=93.07
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie kanału Wp53 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.11
Proj. włączenie kanału Wp54 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.11
Kabel telek.
Gaz. ø65
Kan. san. ø400, Rz.d.=94.75
Likwid kan. deszcz. ø400, Rz.d.=94.82
Gaz. ø65, Rz.o.=95.65
Wod. miejski ø150, Rz.o.=94.68
Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie kanału Wp55 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.08
Proj. włączenie kanału Wp56 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.28
Likwid kan. deszcz.
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie kanału Wp57 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.96
Proj. włączenie kanału Wp58 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.96
Kan. san., Rz.d.=95.80
Kabel telek.
Kabel telek.
Likwid kan. deszcz.
Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie kanału Wp59 ø200 PVC SN8, Rz.d.=96.86
Proj. włączenie kanału Wp60 ø200 PVC SN8, Rz.d.=96.86
Kan. san., Rz.d.=96.27
Likwid kan. deszcz. ø400, Rz.d.=96.00
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200
S62
85.00m
n.p.m.
96.60
96.80
96.86
97.60
98.42
98.58
93.07
93.57
93.61
93.78
94.78
94.96
95.16
95.46
95.50
3.53
3.03
3.19
3.08
2.08
2.64
3.26
2.96
3.08
0.5%
126.36m
ø600 GRP SN8 L=126.36m
0.00
7.81
41.75
78.54
116.88
126.36
7.81
33.94
36.78
38.34
9.48
S29
S58
S59
S60
S61
S62
0
1
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200 GRP SN8, Rz.d.=93.61
Proj. włączenie do kanału S62 ø600 PVC SN8, Rz.d.=95.11
Proj. włączenie kanału Wp54 ø200
Kabel telek.
Wpust uliczny z rur PP DN425
Kabel telek.
Wp53
85.00m
n.p.m.
96.80
96.75
93.61
95.11
95.16
3.19
1.69
1.59
1.5%
3.29m
ø200
PVC
SN8
0.00
3.29
3.29
S58
Wp53
0
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie do kanału S62 ø600 GRP SN8, Rz.d.=93.61
Proj. włączenie kanału Wp53 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.11
Kabel telek.
Kabel telek.
Gaz. ø65
Likwid kan. san.
Likwid kan. deszcz. ø400, Rz.d.=94.38
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp54
85.00m
n.p.m.
96.80
96.75
93.61
95.11
95.32
3.19
1.69
1.43
1.5%
14.03m
ø200
PVC
SN8
0.00
14.03
14.03
S58
Wp54
0
Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1200 GRP SN8, Rz.d.=93.78/94.78
Proj. włączenie do kanału S62 ø600 PVC SN8, Rz.d.=95.28
Proj. włączenie kanału Wp56 ø200
Gaz. ø65, Rz.o.=95.65
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp55
85.00m
n.p.m.
96.86
96.80
93.78
95.08
95.13
3.08
1.78
1.67
1.5%
3.57m
ø200
PVC
SN8
0.00
3.57
3.57
S59
Wp55
0


Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie do kanału S62 ø600 GRP SN8, Rz.d.=93.78/94.78
Proj. włączenie kanału Wp55 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.08
Kan. deszcz., Rz.d.=94.83
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp56
85.00m
n.p.m.
96.86
96.80
93.78
95.28
95.39
3.08
1.58
1.41
1.5%
7.59m
ø200
PVC
SN8
0.00
7.59
7.59
S59
Wp56
0
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie do kanału S62 ø600 GRP SN8, Rz.d.=94.96
Proj. włączenie kanału Wp58 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.96
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp57
85.00m
n.p.m.
97.60
97.55
94.96
95.96
95.99
2.64
1.64
1.56
1.5%
1.90m
ø200
PVC
SN8
0.00
1.90
1.90
S60
Wp57
0
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie do kanału S62 ø600 GRP SN8, Rz.d.=94.96
Proj. włączenie kanału Wp57 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.96
Kan. san., Rz.d.=95.69
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp58
85.00m
n.p.m.
97.60
97.55
94.96
95.96
95.99
2.64
1.64
1.56
0.5%
4.57m
ø200
PVC
SN8
0.00
4.57
4.57
S60
Wp58
0
Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie do kanału S62 ø600 GRP SN8, Rz.d.=95.16/95.46
Proj. włączenie kanału Wp60 ø200 PVC SN8, Rz.d.=96.86
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp59
85.00m
n.p.m.
98.42
98.38
95.16
96.86
96.89
3.26
1.56
1.49
1.5%
2.04m
ø200
PVC
SN8
0.00
2.04
2.04
S61
Wp59
0
Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie do kanału S62 ø600 GRP SN8, Rz.d.=95.16/95.46
Proj. włączenie do kanału Wp59 ø200 PVC SN8, Rz.d.=96.86
Kan. san., Rz.d.=96.27
Likwid.kan. deszcz. ø400, Rz.d.=96.00
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp60
85.00m
n.p.m.
98.42
98.38
95.16
96.86
96.97
3.26
1.56
1.41
1.5%
7.58m
ø200
PVC
SN8
0.00
7.58
7.58
S61
Wp60
0
Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=93.14/94.14
Proj. włączenie kanału Wp63 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.14
Kan. san. ø400, Rz.d.=94.75
Studnia typowa z kręgów bet. DN 1000
Proj. włączenie kanału Wp61 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.14
Proj. włączenie kanału Wp62 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.34
S63
85.00m
n.p.m.
96.60
96.80
93.14
94.24
94.34
3.46
2.36
2.46
1%
9.41m
ø300
PVC
SN8
0.00
9.41
9.41
S30
S63
0
Studnia typowa z kręgów bet. DN 1000
Proj. włączenie do kanału S63 ø300 PVC SN8, Rz.d.=94.34
Proj. włączenie kanału Wp62 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.34
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp61
85.00m
n.p.m.
96.80
96.85
94.34
95.14
95.26
2.46
1.66
1.59
1.5%
8.10m
ø200
PVC
SN8
0.00
8.10
8.10
S63
Wp61
0
Studnia typowa z kręgów bet. DN 1000
Proj. włączenie do kanału S63 ø300 PVC SN8, Rz.d.=94.34
Proj. włączenie kanału Wp61 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.14
Kan. san. ø400, Rz.d.=94.75
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp62
85.00m
n.p.m.
96.80
96.85
94.34
95.34
95.42
2.46
1.46
1.43
1.5%
5.38m
ø200
PVC
SN8
0.00
5.38
5.38
S63
Wp62
0
Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=93.14/94.14
Proj. włączenie kanału S63 ø300 PVC SN8, Rz.d.=94.24
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp63
85.00m
n.p.m.
96.60
96.58
93.14
95.14
95.22
3.46
1.46
1.36
1.5%
5.39m
ø200
PVC
SN8
0.00
5.39
5.39
S30
Wp63
0
Studnia typowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=94.24
Proj. włączenie kanału Wp65 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.64
Kan. san. ø400, Rz.d.=95.00
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp64
85.00m
n.p.m.
97.25
97.20
94.24
95.54
95.61
3.01
1.71
1.59
1.5%
4.31m
ø200
PVC
SN8
0.00
4.31
4.31
S31
Wp64
0
Studnia typowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=94.24
Proj. włączenie kanału Wp64 ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.54
Wod. miejski ø100, Rz.o.=95.32
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wp65
85.00m
n.p.m.
97.25
97.20
94.24
95.64
95.66
3.01
1.61
1.54
0.5%
2.53m
ø200
PVC
SN8
0.00
2.53
2.53
S31
Wp65
0
Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=94.36/95.36
Proj. włączenie kanału Wp67 ø200 PVC SN8, Rz.d.=96.76
Wod. miejski ø65, Rz.o.=96.45
Wpust uliczny z rur PP DN425
Kan. san. ø400, Rz.d.=95.74
Wp66
85.00m
n.p.m.
98.27
98.23
94.36
96.66
96.72
3.91
1.61
1.51
1.5%
4.26m
ø200
PVC
SN8
0.00
4.26
4.26
S32
Wp66
0
Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=94.36/95.36
Proj. włączenie kanału Wp66 ø200 PVC SN8, Rz.d.=96.66
Wod. miejski ø65, Rz.o.=96.45
Wpust uliczny z rur PP DN425
Wod. miejski ø100, Rz.o.=96.34
Wp67
85.00m
n.p.m.
98.27
98.23
94.36
96.76
96.81
3.91
1.51
1.42
1.5%
3.11m
ø200
PVC
SN8
0.00
3.11
3.11
S32
Wp67
0


Wp68
85.00m
n.p.m.
Studnia typowa z GRP SN8 DN1500 GRP SN8, Rz.d.=95.46
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 PVC SN8, Rz.d.=97.26
Proj. włączenie kanału Wp69 ø200
Kan. san. ø400, Rz.d.=96.04
Wpust uliczny z rur PP DN425
1.5%
4.97m
ø200 PVC SN8
S33 Wp68
Wp69
Studnia typowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=95.46
Proj. włączenie kanału Wp68 ø200 PVC SN8, Rz.d.=97.36
Wpust uliczny z rur PP DN425
1.5%
4.49m
S33 Wp69
S64
Studnia typowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=95.51
Wod. miejski, Rz.o.=97.23
Kabel telek.
Kabel telek.
Wod. miejski, Rz.o.=97.34
Kabel telek.
Studnia typowa z kregow bet. DN 1000
Kabel energ.
Kabel energ.
1.5%
9.09m
S34 S64
Wp70
Studnia typowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=95.59
Proj. włączenie kanału Wp71 ø200 PVC SN8, Rz.d.=97.59
Kan. san., Rz.d.=96.30
Wpust uliczny z rur PP DN425
1.5%
4.12m
S35 Wp70
Wp71
Studnia typowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8, Rz.d.=95.59
Proj. włączenie kanału Wp70 ø200 PVC SN8, Rz.d.=97.59
Wod. miejski, Rz.o.=97.41
Wpust uliczny z rur PP DN425
1.5%
2.24m
S35 Wp71
S65
Studnia kaskadowa z GRP SN8 DN1500
Proj. włączenie do kanału S28 ø1000 GRP SN8/ø300 GRP SN8, Rz.d.=95.64/96.64
Likwid kan. san., Rz.d.=96.93
Gaz
Studnia typowa z kregow bet. DN 1000
Kan. san., Rz.d.=96.58
0.5%
8.89m
ø300 PVC SN8
S36 S65
Wp72
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie do kanału S28 ø300 GRP SN8, Rz.d.=96.79
Proj. włączenie kanału Wp73 ø200 PVC SN8, Rz.d.=97.39
Wpust uliczny z rur PP DN425
1.5%
3.79m
S37 Wp72
Wp73
Studnia typowa z GRP SN8 DN1200
Proj. włączenie do kanału S28 ø300 GRP SN8, Rz.d.=96.79
Proj. włączenie kanału Wp72 ø200 PVC SN8, Rz.d.=97.29
Wod. miejski, Rz.o.=97.04
Wpust uliczny z rur PP DN425
1.5%
2.34m
S37 Wp73
Wp74
Wpust uliczny z rur PP DN425
Proj. włączenie do kanału ø200 PVC SN8, Rz.d.=95.77
Kabel telek.
Studnia typowa z kregow bet. DN 1200, na istn. kanale DN600
Kan. san., Rz.d.=93.45
Wpust uliczny z rur PP DN425
7.93m 1.5%
1.51% 10.15m
ø200 PVC SN8 L=18.07m
Wp74 S66 Wp75

Nazwa zadania:
Przebudowa ul. Jana Matejki w Wyszkowie na odc. do IAWP do skrzyżowania z obwodnicą śródmiejską

Zakres zadania: Budowa kanalizacji deszczowej	Data: 20.07.2017
Tytuł rys.: Profile podłużne kanalizacji	Faza: PB Branża: Sanitarna
Inwestor: Burmistrz Wyszkowa Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków	Skala: 1:100/500
Jedn. proj: ROSBUD Robert Rosiński ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C 07-202 Wyszków,	Nr rys.: 4.0
Projektował: branża sanitarna: inż. Zygmunt Bobiński upr. nr GP/7342/47/43/91	Podpis:
Opracował: branża sanitarna: inż. Michał Romaniak	Podpis:
Sprawdził: branża sanitarna: mgr inż. Agnieszka Chmielewska upr. nr GP/7342/47/43/91	Podpis: