



STAROSTA WYSZKOWSKI

(Nazwa organu pozostającego na ręce kandydata)

Zgodnie z art. 28c ustawa z dnia 17 marca 1990 r. "Prawo
godecyjne i kartograficzne" (Dz. U. z 2015 r. poz. 530 z późn.
zm.), posiadacza się, że niniejsza dokumentacja projektowa
bys przedmiotem naszej kandydatury przedstawiajnej
w dniu 20.11.2016 w Starostw. p. Starosty
w Wyszkowie

Dr hab. inż. Dorota Wójcik

Dr inż. Włodzisław Gogorziński

(podpis i pieczęć organu lub osoby upoważnionej)

(znak sprawy)

GG 6630. 131. 806

[illegible]

	LEGENDA
—	kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV i smiglejšy
— < — >	slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV (is)
< — > — >	slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przy projektowanej oprawy oswieqleniowej
⦿	montaż na słupie istniejącej linii nN-0,4kV
⏏	ogranicznik przepięć nN-0,4kV (typ podłany na projekcie)
—	kabel nN-0,4kV typu VAKXS 4x53mm ²
⬮	mufa kablowa nN (typ podłany w projekcie)
⚡ //	elementy linii elektroenergetycznej do przekładnicy A-B -przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewód pełnotępowy AKSx1 ak70mm ² , AKS1n 2x262mm ² - 530m
JEDENSTAJA EMWENCJA N° 001 - WSKAZÓWKOWY DŁUGOŚĆ PRZEBUDOWY 134,4 + 4397,8 + 4327,1 = 9159,3m	PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV
powsiatc wysławskij, wojewodztwo mazowieckie	4258, 4298, 42987, 4298, 42940, 42911, 42911, 42901