

Wyszków, 20-02-2019 r.

ZP.271.8.2019 - 1

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym**”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy dla zapewnienia, dostawy i montażu dla areny sportowej wykładziny, o wysokich parametrach, Zamawiający zażąda, aby wskazana w SIWZ warstwowa wykładzina PCV, o grubości 7 mm, posiadała minimum trzy certyfikaty europejskich bądź międzynarodowych federacji sportowych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2.

Czy dla zapewnienia sobie trwałości wykładziny zamontowanej na arenie sportowej, szczególnie w strefach pod-koszowych, w bramkach do piłki ręcznej, czy przy siatce do siatkówki, Zamawiający zażąda, aby wskazana w SIWZ warstwowa wykładzina PCV, o grubości 7 mm, posiadała grubość warstwy wierzchniej – wg normy PN-EN 429 i/lub zastępującej ją obecnie PN-EN ISO 24340:2012, to znaczy, warstwy barwionej na wskroś w kolorze wybranym przez inwestora, w całej swojej masie tj. na cały przekroju warstwy – na poziomie minimum 0,80 mm +/- 5%.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie wynagrodzenia będzie się odbywało fakturami częściowymi w okresach miesięcznych.

Odpowiedź: Rozliczenie wynagrodzenie będzie odbywało się fakturami częściowymi zgodnie z §17. wzoru umowy.

Pytanie 4.

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej zapisanej w formie ath.

Odpowiedź: Nie posiadamy przedmiarów w wersji edytowalnej zapisanej w formie ath.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski