



Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego z dnia 27.02.2019r.,

Dotyczy zaprojektowania, wykonania oraz montażu zewnętrznych gablot informacyjnych w ramach działań informacyjno- promocyjnych projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – Etap I.

3. W jakiej odległości od gablot znajdują się źródła zasilania?
4. Co oznacza termin kompleksowe podłączenie do oświetlenia ulicznego? Jaki konkretnie zakres prac kryje się pod tym pojęciem? Czy wymagane będą dodatkowe pomiary i dokumentacja wykonana przez kwalifikowanego pracownika?

Ad. 3. Przybliżone odległości gablot od źródeł zasilania: ul. Sowińskiego 18 metrów, ul. Warszawska 24 metry, ul. Okrzei 6,5 metra, ul. Leśna 25 metrów.

Ad. 4. Kompleksowe podłączenie do oświetlenia ulicznego rozumiemy jako doprowadzenie linii zasilającej oświetlenie gablot kablem ziemnym (część prac wykonana przyciskiem sterowniczym) do najbliższego słupa z oświetleniem ulicznym i wpięcie w instalację słupa. Wymagamy wykonania podłączenia przez wykwalifikowanego pracownika. Wymagamy również inwentaryzacji powykonawczej podłączenia tablicy.

NACZELNIK WYDZIAŁU
PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

Edyta Wittich
mgr Edyta Wittich