

### Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszków w miejscowości: Łosinno, Leszczydół Działki oraz Fidest**” (2) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

##### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów o średnicy 140mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów o średnicy 140mm (parametry – tolerancja wymiarów przekracza dopuszczalną w dokumentacji).**

##### **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej pomalowane proszkowo w kolorze urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie stopnic wykonanych ze stali perforowanej ocynkowanej pomalowanej proszkowo w kolorze urządzenia.**

##### **Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatu poświadczającego spełnianie wymagań dotyczących jakości spawania PN-EN ISO 3834-3 zamiast PN-EN ISO 3834-2?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadanie certyfikatu poświadczającego spełnianie pełnych wymagań dotyczących jakości spawania PN-EN ISO 3834-2 (certyfikat PN-EN ISO 3834-3 poświadczają spełnianie standardowych wymagań dotyczących jakości spawania – parametry gorsze od wymaganych).**

##### **Pytanie 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów konstrukcyjnych ze stali 235 zamiast S355J2G3?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania elementów konstrukcyjnych ze stali 235 (stal 235 posiada właściwości o gorszych parametrach od wymaganych).**

**Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o gorszych parametrach od zawartych w dokumentacji projektowej.**

**Burmistrz Wyszkowa**  
Grzegorz Nowosielski



GMINA WYSZKÓW