

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa boiska o nawierzchni żwirowej utwardzonej w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie w ramach zadania Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie**” (4), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Proszę o doprecyzowanie sposobów wykonania linii boiskowych. W poprzednim postępowaniu zamawiający podał w odpowiedzi, że "linie można wykonać na co najmniej dwa sposoby", proszę o doprecyzowanie o jakie sposoby chodzi. Od użycia danej technologii zależeć będzie końcowa cena za wykonanie nawierzchni.

Odpowiedź: Linie boiskowe należy wykonać zgodnie z projektem. Sposób ich wykonania i związane z tym koszty, należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuści jedną z technologii jako wykonanie linii techniką malowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania linii boiskowych metodą malowania, mają one zostać wykonane na całej grubości nawierzchni z kruszywa o innym kolorze.

Pytanie 3.

W poprzednim postępowaniu zamawiający udzielił odpowiedzi: Doziarnienie górnej warstwy podbudowy kruszywem frakcji 0/4 mm powoduje dużo bardziej precyzyjne wykonanie podbudowy pod docelową nawierzchnię niż frakcji 4/3,15 mm. Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy wobec powyższej odpowiedzi Zamawiający będzie wymagał doziarnienia górnej warstwy podbudowy kruszywem 0/4 czy też nie?

Odpowiedź: Zastosowanie na zamknięcie górnej warstwy podbudowy kruszywa frakcji 0/4 mm stanowi część robót przewidzianych do wykonania projektem i tak należy wykonać górną warstwę podbudowy pod nawierzchnię boiska.

Pytanie 4.

W poprzednim postępowaniu zamawiający podał odpowiedź, na zapytanie odnośnie udostępnienia pełnej wersji dokumentów: "Zamawiający w sposób szczegółowy opisał przedmiot zamówienia i podał



GMINA WYSZKÓW

swoje oczekiwania, co do jego wykonania". Nie sposób zgodzić się z taką odpowiedzią, gdyż jednoznacznie brakuje STWiOR dla branży elektrycznej, zaś w STWiOR dla nawierzchni mineralno żywiczej pojawia się zapis o specyfikacjach nr D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE oraz D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO jednak w obecnej formie brak jest takich dokumentów. Proszę o ich zamieszczenie lub oświadczenie, że zamawiający posiada w/w dokumenty i udostępni je wykonawcy w formie papierowej po uzyskaniu zamówienia.

Odpowiedź: Wszystkie elementy robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.

**Burmistrz Wyszków
Grzegorz Nowosielski**



GMINA WYSZKÓW

Sprawę prowadzi:
Beata Milewska
☎ (29) 743-77-18
✉ beata.milewska@wyszkow.pl

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
Wydział Rozwoju / Naczelnik Wydziału: ☎ (29) 743-77-42
Referat ds. zamówień publicznych
Kierownik Referatu ☎ (29) 743-77-18
www.wyszkow.pl

